



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky: Datové centrum NPK- serverová část
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-005489

V Pardubicích dne 19. 3. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 18. 3. 2020 následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci jsou požadovány typově paměťové moduly typu LRDIMM.

LRDIMM moduly jsou konstruovány tak aby dosahovaly vysoké kapacity díky konsolidaci více paměťových čipů na jednom fyzickém paměťovém modulu a komunikace je pak se sběrnici zprostředkována sdružením komunikace do paměťových mezi-bufferů.

Toto řešení má za následek vnesení další latence do komunikaci s paměťovým modulem, včetně zvýšené energetické náročnosti. Je tedy výhodnější použití standardních modulů RDIMM, pokud jsou tyto dostupné v požadované kapacitě.

Dotaz uchazeče je, zda bude akceptováno řešení osazené standardním RDIMM modulem požadované kapacity, neboť v aktuální generaci RDIMM modulů je již požadovaná kapacita modulu k dispozici.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení osazené RDIMM moduly za splnění ostatních požadavků v ZD (kapacita, frekvence).

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz