



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 25015/2020

Vysvětlení č. 2

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

I. Dotaz

Dotaz

Prosíme o upřesnění detailu položky: nosná kovová konstrukce pro svítidla (K1 a K2).

- Jaký je požadovaný tvar profilu - požadovaná povrchová úprava, přibližné rozměry profilu v řezu?
- Jaká je max. povolená hmotnost svítidel?
- Jaký je typ stropu - jakým způsobem lze konstrukci se svítidly kotvit a zavěsit ze stropu?

Odpověď

Zadavatel uvádí, že

- v řezu bude konstrukce ve tvaru U profilu. Konstrukce budou z hliníkového profilu z důvodů hmotnosti, barva konstrukcí K1 a K2 je černá matná,
 - rozměr U profilu šířka x výška pro konstrukci K1 (d=3) je 56mm x 56mm
 - rozměr U profilu šířka x výška pro konstrukci K2 (d=2) je 56mm x 56mm;
- maximální povolená hmotnost svítidla S6 (resp. S7) je 0,2 kg (viz příloha zadávací dokumentace č. 4 Projektové dokumentace, část C3.1);
- pro upevnění každé konstrukce K1, K2 jsou připraveny 4 kotevní body. Nosná lanka budou vedena svisle od stropu.

II. Lhůta

Zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona v souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu do 31. 3. 2020 do 10:00 hod. na nový termín do 7. 4. 2020 do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 23. 3. 2020

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu