



Pardubický kraj  
Krajský úřad

čj. KrÚ 25554/2020

## Vysvětlení č. 3

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	<b>Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení</b>
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

### I. Dotaz

#### Dotaz 1.

1) Prosím o zaslání výkresu k atypickým objímkám tj. výkres C-12.

2) Plechové vany tj. výkres C-02:

- Detail spojení dna vany a boku vany. Má být svařeno částečně či po celém obvodu? (problém se zvlněním obruby)
- Jaká je tloušťka obvodového lemu?
- Detail spojení trnů pr. 18mm k vaně? Pokud má být svařeno, jak má být řešena povrchová úprava v bílé barvě?
- Vany sestaveny z více částí - Prosím o zaslání jejich rozkresu, rozměrů a detailů napojení jednotlivých částí.

Náš dodavatel si není jist proveditelností plechových van v dobré kvalitě kvůli spojení obruby a dna, neboť nerez je velmi náchylný k průhybům při sváření. Prosíme tedy o zvážení jiného materiálového řešení či provedení.

#### Odpověď

1) Zadavatel uvádí, že výkres C-12 byl jako součást zadávací dokumentace zveřejněn na profilu zadavatele od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení ve VVZ a Úředním věstníku EU, a to v příloze č. 4 Projektová dokumentace, část 2. Detailnější podoba prvků zobrazených tímto výkresem bude předmětem výrobní dokumentace dodavatele.

2) Zadavatel uvádí, že dotazované detaily budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele, tato odpověď je tedy jen rámcová:

Ad a: preferovány budou svary s bílým nátěrem, nemusejí být nutně souvislé, ale musí zajistit prostorovou tuhost vany a eliminovat tmavá místa v souvislém bílém povrchu vany;

Ad b: tloušťka obvodového lemu bude nejméně 10mm;

Ad c: preferovány budou svary s bílým nátěrem, kvůli tuhosti spoje (vnitřek vany nebude přímo pohledově exponován);

Ad d: bude řešeno ve výrobní dokumentaci dodavatele.

Zadavatel uvádí, že prvek eZ.12 bude svou složitostí vyžadovat výrobu vzorků exponovaných částí s jejich vyzkoušením, v souladu se zněním zadávací dokumentace.

#### Dotaz 2.

Prosím o upřesnění technické specifikace u výkresu C-10 –V01:

sklo connex má mít tloušťku 8 mm (4+4) nebo je opravdu požadována tl. 16 mm (8+8)?

### **Odpověď**

Zadavatel uvádí, že dodavatel má v položkovém rozpočtu uvést cenu skla dle projektem předepsané tloušťky 8+8mm. V rámci výrobní dokumentace vybraného dodavatele bude vitrína rozkreslena detailně a posouzena její celková hmotnost, vč. skla. Případná korekce tloušťky skla ve výrobní dokumentaci by musela být odůvodněna bezpečnostními okolnostmi.

### **II. Lhůta**

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 25. 3. 2020

v z. Mgr. Pavel Menší  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
PhDr. Jana Haniková  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu