

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  
Žižkov 504  
562 01 Ústí nad Orlicí

Váš dopis zn./ze dne  
28.1.2019

Naše číslo jednací  
KHSPA 1472/2019/HDM-UO

Vyřizuje/linka  
Záleská/465676475

V Ústí nad Orlicí  
18.2.2019

### Projektová dokumentace pro stavební úpravy na akci „Průmyslová střední škola Letohrad – rekonstrukce kuchyně a výdejny“

#### Závazné stanovisko

Na základě žádosti Projekční kanceláře Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27544524, která zastupuje investora akce: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré Město, IČ 708 92 822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební úpravy na akci „**Průmyslová střední škola Letohrad – rekonstrukce kuchyně a výdejny**“, doručené dne 28.1.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**:

#### S projektovou dokumentací pro stavební úpravy na akci „Průmyslová střední škola Letohrad – rekonstrukce kuchyně a výdejny“

**KHS s o u h l a s í.**

#### O d ů v o d n ě n í:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce vybavení školní kuchyně a výdejny v Průmyslové střední škole Letohrad.

Budou provedeny stavební práce související s novými rozvody zdravotní techniky, elektroinstalace a vzduchotechniky. V daných prostorech bude provedena výměna keramické dlažby a obkladů. Veškeré prostory kuchyně a jídelny budou vymalovány.

Vodovodní potrubí od zařizovacích předmětů a technologických zařízení z rekonstruované kuchyně budou napojeny na stávající rozvody. Odpadní vody od nově navržených zařizovacích předmětů, vpustí a technologie budou odváděny systémem gravitační kanalizace do stávající tukové kanalizace, která je vedena v podlaze.

V kuchyni a výdejně jídel dojde k výměně technologického zařízení. Stávající vzduchotechnický systém se jeví jako nevhodný. Projekt navrhuje výměnu stávajících digestoří nad varným centrem a osazení nové větrací jednotky do strojovny. Nově osazené protidešťové žaluzie pro přívod vzduchu osazené v rámci zateplení budovy budou využity.

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Dále bude využit jeden z průchodů vzduchu střechou a bude zvětšen, druhý bude zaslepen. Celý vzduchotechnický systém je zabezpečen tak, aby svým provozem nepřekročil hygienické limity hluku a vibrací.

Stávající technologická zařízení v kuchyni budou nahrazena novými, úseky a přípravný zůstanou zachovány. Nově zde dojde k instalování 3 umyvadel na mytí rukou – jedno umyvadlo bude u úseku přípravy syrového masa, druhé umyvadlo bude v místě již stávajícího umyvadla (uprostřed kuchyně) a třetí umyvadlo bude ve výdejně jídel. Tato umyvadla budou vybavena nástěnnou směšovací baterií s loketním ovládáním.



Mgr. Jaroslava Čadová  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

*Na vědomí:*

-Adresát - Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí + PD

- KHS - ÚP UO/HDM