



GASTRO -ELEKTRO

- E1. el. vývod 400V/2 kW pro krouhač zeleniny, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad podlahou
V1. vypínač pro E1, v=120 cm
E2. elektrická zásuvka 230 V pro změkčovač vody, v=40 cm
E3. 2x el. zásuvka 230 V provozní, v=120 cm
E4. el. zásuvka 230 V pro chladicí skříň, v=160 cm
E5. el. zásuvka 400 V provozní, v=120 cm
E6. el. vývod 400V/2,8 kW (jištění C) pro univerzální robot, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V6. vypínač pro E6, v=120 cm
E7. el. zásuvka 230 V pro chladicí skříň, v=160 cm
E8. el. vývod 400V/15 kW pro smažicí pánev, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m ze země
V8. vypínač pro E8, v=120 cm
E9. el. vývod 230 V provozní - příprava pro zásuvku na stole, délka pohyblivého vývodu 2m, ze země
E10. el. vývod 400V/18 kW pro smažicí pánev, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V10. vypínač pro E10, v=120 cm
E11. el. vývod 400V/22 kW pro varný kotel, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V11. vypínač pro E11, v=120 cm
E12. el. vývod 400V/22 kW pro varný kotel, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V12. vypínač pro E12, v=120 cm
E13. el. vývod 400V/36,9 kW pro konvektomat, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V13. vypínač pro E13, v=120 cm
E14. el. vývod 400V/18,6 pro konvektomat, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V14. vypínač pro E14, v=120 cm
E15. el. vývod 400V/22 kW pro varný kotel, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V15. vypínač pro E15, v=120 cm
E16. el. vývod 400V/22 kW pro varný kotel, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V16. vypínač pro E16, v=120 cm
E17. 2x el. vývod 400V/15 kW pro dvou fritézu, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V17. vypínač pro E17, v=120 cm
E18. el. vývod 400V/22 kW pro sporák, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V18. vypínač pro E18, v=120 cm
E19. el. vývod 400V/5 kW pro míchačku těsta, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V19. vypínač pro E19, v=120 cm
E20. el. zásuvka 230V/0,18 kW pro hnětačku těsta, v=100 cm
E21. el. vývod 400V/2,8 kW (jištění C) pro univerzální robot, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V21. vypínač pro E21, v=120 cm
E22. el. zásuvka 230 V pro chladicí skříň, v=160 cm
E23. el. zásuvka 230 V/1,6 kW pro šokový chlazenovač, v=150 cm
E24. el. zásuvka 230V/1 kW pro ohříváč talířů, v=50 cm
E25. el. zásuvka 230 V/2,1 kW pro ohřívací vozík, v=50 cm
E26. 2x el. zásuvka 230 V/2,8 kW pro ohřívací vozík, v=50 cm
E27. el. vývod 400V/13,4 kW pro myčku, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m těsně nad zemí
V27. vypínač pro E27, v=120 cm
E28. el. zásuvka 230 V pro změkčovač vody, v=40 cm
E29. 2x zásuvka 230 V pro ohříváč talířů, v=50 cm
E30. el. zásuvka 230 V/0,467 kW pro mrazicí truhlu, v=110 cm
E31. el. zásuvka 230 V/0,23kW pro chladicí skříň, v=160 cm
E32. el. zásuvka 230V pro váhu, v=50 cm
E33. el. zásuvka 230 V/0,23kW pro chladicí skříň, v=160 cm
E34. vývod 230 V/1,8 kW pro chladicí box, délka pohyblivého vývodu 4m, v=240 cm
E35. vývod pro osvětlení boxu ze světelného okruhu, délka pohyblivého vývodu 4m, v=240 cm
E36. el. vývod 400V/0,55 kW pro škrabku, předřadit vypínač, délka pohyblivého vývodu 2m, v=120 cm
E37. vývod ochranného pospojení těsně nad zemí

Poznámka:

Uvedené připojovací body jsou pouze pro gastro zařízení.

Umístění vypínačů je doporučeno.

Všechny vývody je nutné připravit dle elektro projektu.

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div>ELEKTRO-SYCHRA</div><div>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</div><div>Jilemnického 233</div><div>562 01, Ústí nad Orlicí</div><div>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div></div>	
Jiří Skalický	Ing. Vladimír Ent	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Letohrad			
INVESTOR	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
STAVBA	Průmyslová střední škola Letohrad Rekonstrukce kuchyně a výdejny		ZAKÁZKA	18056
OBSAH	VÝKRES PŘIPOJENÉ GASTROTECHNOLIE		DATUM	1/2019
			STUPEŇ	DSP+DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 50
			ČÍSLO VÝKRESU	E5