



Česká stavební aliance, s.r.o.  
Zelený Pruh 95/97  
140 00 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-45244/2018/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 28.2. 2019

### **Modernizace mostu ev.č. 644 - 003 Pěčíkov - Hraničky**

(k.ú. Pěčíkov, Vranová, ORP Moravská Třebová, kraj Pardubický, ČHP 4-10-02)

#### **Charakteristika akce:**

Jedná se o DSP nového mostu v místě stávajícího mostu přes DVT Radelnovský potok, který bude odstraněn. Projekt zpracovala firma BRENING s.r.o., investorem je Pardubický kraj.

Nový most převede Q100 s rezervou, která není specifikována. součástí stavby je opevnění koryta vodoteče. Správcem DVT Radelnovský potok je s.p. Lesy ČR.

Souřadnice mostu neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Třebůvka od toku Jevíčka po ústí do toku Morava ID VÚ : MOV\_0400.

#### **Vyjádření správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky, že v PD bude opraven**

Upozorňujeme:

1. V PD bude uvedena kapacita nového mostu vzhledem ke Q100 a k původnímu mostu, který bude v rámci stavby odstraněn.
2. Most leží v povodí Moravy, ne Labe (viz průvodní zpráva, kap.12.a).
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Povodí Moravy, s.p.**  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-13-