



PA Zás.pro ochr.pospojování (viz výkr.E5)

Zás. 230V/16A, 2P+PE

Zás. 230V/16A, 2x (2P+PE)

RH

Rozvaděč hlavní oceloplechový do výklenku – stávající doplněný

R-RTG1 Rozvaděč skiagrafu 1 s vypínačem

R-RTG2 Rozvaděč skiagrafu 2 s vypínačem

Dorozumívací zařízení – intercom

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/
118	STÁVAJÍCÍ ČEKÁRNA	–
150	SKIAGRAFICKÁ VÝŠETŘOVNA I.	25,10
151	OVLODOVNA I.	6,50
152	SVLÉKACÍ BOX I.	1,55
153	CHODBA	5,60
154	DENZITOMETRICKÁ VÝŠETŘOVNA	16,40
155	SKIAGRAFICKÁ VÝŠETŘOVNA II.	26,20
156	OVLODOVNA II.	5,90
157	SVLÉKACÍ BOX II.	1,50

2 Typ místnosti dle ČSN 33 2140 – Special.vyšetřovny

6 Typ místnosti dle ČSN 33 2140 – Radiologie

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

Datum: 16. XII. 2011

3x telefon + 6x PC (cat6e) z datového rozvaděče RACK u CT Podpis:

Ochrana proti dotyku dle ČSN 33 2000-4-41 :

Základní automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase, zvýšená dopl. pospojováním a proud.chrániči.

AC, 50 Hz, 400/230 V, TN – C – S

Rozvaděč "R-RTG1" připojen kabelem CYKY 4Bx16 + CY 16zž (jištění 3x100A/D)
 Rozvaděč "R-RTG2" připojen kabelem CYKY 4Dx35 + CY 35zž (jištění 3x100A/D)
 Rozvaděč denzitometru (m.č.154) připojen kabelem CYKY 3Cx2,5 (jištění 16A/D)
 Zásuvky obvod č.13, 21 a 17 připojeny kabely CYKY 3Cx2,5 (jištění 16A/D)
 Zásuvky obvod č.14-16, 18-20 a 22-23 připojeny kabely CYKY 3Cx2,5 (jištění 16A/C)
 Zásuvky obvod č.24 připojeny kabely CYKY 3Cx2,5 (jištění 16A/B)

Zásuvky osadit ve výšce 40cm nad podlahou.
 Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, v kab. kanálech v podlaze a v drátěných žlebech nad podhledy.

VYPRACOVAL	František Prchal	František PRCHAL	
HLP. PROJ. STAVBY	Ing. Jan Gabrhel	569 01 Hradec nad Svitavou 14 IČO 111 02 349, DIČ CZ461222481 Tel./fax: 461 533 985	
INVESTOR	Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 25 Svitavy	FORMÁT	2A4
MÍSTO STAVBY	Svitavská nemocnice a.s.	DATUM	16.12.2011
Stavební úpravy pro umístění přístrojů denzitometru a skiagrafu F.1.2. elektroinstalace		STUPEŇ	Dok. skutečného provedení
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		ARCH. ČÍSLO	
		OBJEKT	
Silové a sdělovací rozvody		MĚŘÍKO 1:50	Č. VÝKRESU F.1.2.E3