

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Číslo jednací
KHSPA 04577/2019/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
19.3.2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci **Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách**, v k.ú. Svitavy-předměstí, ze dne 13.3.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách, v k.ú. Svitavy-předměstí

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:

Bude zajištěno odvětrání úklidové komory ve 2. NP v souladu s § 55 odst. 6 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny.

Odůvodnění:

Předmětem PD jsou stavební úpravy objektu PPP Riegrova 2063/11, Svitavy, spočívající v demontáži stávajícího výtahu, ve vybudování zvedací plošiny (v původní šachtě po výtahu)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

umožňující bezbariérový přístup do všech pater objektu, vybudování bezbariérového WC (které bude sloužit současně jako WC muži) a úprave hygienického zařízení žen (2 WC, 1 umyvadlo v předsíni) v 1. NP, rekonstrukci úklidové komory ve 2. NP, rekonstrukci kuchyněk ve 2. a 3. NP (vybaveny kuchyňskými linkami), částečné výměně podlahových krytin (PVC, keramická dlažba), osazení SDK podhledů – v přednáškovém sále podhled akustický, výměně dveří, rekonstrukci silnoproudých rozvodů a osvětlení ve vybraných místnostech. Umělé osvětlení vestavnými mřížkovými LED svítidly navrženo na 500lx a doloženo výpočtem:

1. NP. mm.č. 1.05 (kancelář), 1.06 (učebna-terapeutická místnost), 1.10 (poradna), 1.11 (poradna). Ve 2. NP mm.č. 2.04 (poradna), 2.11 (spisovna – 300lx) 2.14 (kancelář), 2.15 (kancelář). Ve 3. NP mm.č. 3.03A+B (zasedací místnost), 3.06 (učebna), 3.06 B (poradna), 3.07 čekárna. Hygienická zařízení 200lx.

V m.č. 3.07 a 1.11 budou osazena umyvadla. Ohřev TUV pro umyvadla el. průtokové ohříváče, teplá voda k výlevce je již přivedena.

Větrání WC ženy v 1.NP je zajištěno okny umístěnými ve WC kabinkách, větrání předsínky umožňují snížené příčky mezi WC kabinami a předsíňkou. Odvětrání bezbariérového WC bude realizováno jako nucené se spínačem umístěným u vstupu na WC.

V STZ je uvedeno, že při výstavbě bude produkován jen běžný stavební odpad. Přítomnost azbestu ve stavebních konstrukcích se nepředpokládá.

Ochrana před hlukem- rekonstrukcí se nemění.

Podmínka je stanovena v souladu s § 55 odst. 6 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny.

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

*Na vědomí: adresát
KHS/ HDM – SY
Sinc s.r.o – pouze PD*