






















LEGENDA:


- 




















- KABELOVÉ VEDENÍ CYK-1 J 3(2)x1,5, B10/1
 KABELOVÉ VEDENÍ CYK-1 J 3x2,5, UŠÍŤENÍ B16/1
 SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 1 – ZAPUŠTĚNÝ
 SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 5 – ZAPUŠTĚNÝ
 ZÁSUŠKA 230V 16A – ZAPUŠTĚNÁ
 MŘÍŽKOVÉ LED SVĚTLIDLO 59x5,5x5mm
 37W, 4300lm, 4000K, IP20

ROZVODY BUDOU PROVEDENY ZE STAJAJÍCÍCH PATROVÝCH ROZVADĚČŮ KABELY CYKLY PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ ULOŽENÝMI POD OMIŤKOU POPŘ. NAD PODHLEDY

Napětíová soustava: 3+N+PE 400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ZVYŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
ING. Petr HASENĚHL	ING. Petr HASENĚHL	ING. Jaroslav DVOŘÁK
		
Místo stavby:	Svítlavý p.č. 29/18/3, k.ú. Svítlavy - předměstí	
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 114 Pardubice	
Akte:	MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SPECIÁLNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ	
Objekt:	Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, pracoviště Svítlavy	
Výkres:	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ELEKTROINSTALACE 2.NP		
		Ing. Jaroslav DVOŘÁK Regiova 6, Svítlavy 568 02 www.sinc.cz dvorak@sinc.cz IČ: 866 81 087
Formát:		Paré:
Datum: 03/2019		
Stupeň: DPS		
Zak. č.: 190106		
Měřítko: 1:100		
Č.v.		
D.1.4.4.3		