

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Číslo jednací
KHSPA 02943/2019/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
13.3.2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci **Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová**, v k.ú. Moravská Třebová, ze dne 20.2.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, v k.ú. Moravská Třebová

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předmětem PD je rekonstrukce dvou částí budovy Speciální školy v Moravské Třebové, p.č. 664., Komenského 287/26.

V části „A“ – rekonstrukce vstupu, hygienického zařízení (2 WC kabiny, společná předsíň s 1 umyvadlem) a zázemí zaměstnanců (kuchyňka) speciálního pedagogického centra. Proběhne i výměna podlahových krytin za PVC a dlažbu. Kuchyňka bude přístupná z chodby, vybavená kuchyňskou linkou se dřezem. Na střepech v zádveří a v přijímací místnosti SDK podhled. Výměna otopných těles. Hygienická zařízení (WC, předsíň WC) a zázemí zaměstnanců větrány nuceně podtlakově nástěnnými axiálními ventilátory s doběhem s vyústěním do fasády.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

V části „B“ vybudování tréninkového bytu z bývalé garáže a skladu včetně zateplení obálky budovy (vnějších stěn izolačními deskami z čedičové vlny a střechy) a výměny otvorových prvků (plastová okna s izolačním trojsklem otvíravě výklopná). V STZ je uvedeno, že při práci s čedičovou vatou musí být postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřního prostředí školy.

Tréninkový byt (27,06m², dvě vzájemně propojené místnosti) bude sloužit pro účely praktické výuky běžné údržby a oprav v domácnosti (např. výměna žárovky, těsnění vodovodní baterie, zámkové vložky, malování, vrtání hmoždinek, apod.). Předpokládá se 6 žáků + 1 učitel. Prostory bytu budou využívány pro krátkodobý pobyt max. 2 hod. denně. Vytápění – nový elektrický kotel. Větrání přirozené okny (4ks), senzory CO₂. V bytě instalována 2 umyvadla s přívodem studené a teplé vody (lokální průtokový ohřívač), šatní věšák na odkládání svrchního oděvu. WC pro žáky (stávající) je situováno v hlavní budově školy v docházkové vzdálenosti cca 23m.

V STZ je uvedeno, že požadavky na osvětlení budou v souladu s ČSN 730580, ČSN 360020 a ČSN EN 12464-1- umělé osvětlení tréninkového bytu a kanceláří 500 lx stropními přisazenými čtvercovými LED svítidly.

V STZ je uvedeno, že na základě stavebně technického průzkumu se na stavbě nepředpokládá výskyt materiálů obsahujících azbest.

Z hlediska ochrany zdraví před hlukem je v PD uvedeno: využití části „A“ se nemění, hluk uvnitř a vně budovy zůstává na stávající úrovni. Část „B“ je umístěna ve vnitřní části areálu školy, hluk z ulice Komenského bude mít zanedbatelný vliv. Hluk z výuky nebude nijak obtěžovat okolí rekonstruovaného objektu.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla žádosti vyhovět.

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

*Na vědomí: adresát
KHS/ HDM – SY
Sinc s.r.o - PD*