



## PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích 14. 4. 2020  
SpKrÚ Pk 60989/2019

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 60989/2019
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní řízení

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 07.04.2020 14:15 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

#### **Dotaz 1:**

Prosím o objasnění množství a typy vinylu.

Ve výkazu výměr uvádíte, že vinyl s protiskluzem **R10** má být pouze u skladby **P1**, s čistou plochou **518,24 m<sup>2</sup>**.

Vinyl s protiskluzem **R12** pak má být u skladeb **P2**, **P3** a **P4** s celkovou čistou plochou **1737,86 m<sup>2</sup>**.  
**Celkově je čistá plocha dle VV (R10 i R12) 2256,10 m<sup>2</sup>**.

Hodnoty z tabulky výkresů (z [1.NP](#) a [2.NP](#)) se ale od těchto hodnot liší.

V první řadě jsou ve výkresech protiskluzu rozděleny podle skladeb následovně, což nesedí s VV:

R10 – P1, P2 (ve [2.NP](#)), P3, P4

R12 – P2 (v [1.NP](#))

Pokud bychom tedy věřili hodnotám z tabulek místností a rozkreslili role vinylu R10 a R12 podle nich, nepřiblížíme se k hodnotám ve VV. Čistá plocha R12 by v tomto případě byla 916,67 m<sup>2</sup>.

K hodnotám z VV se ale nedostaneme ani v případě, že bychom zohledňovali VV a řídili se pouze skladbami. Pokud bychom uvažovali vámi uvedené informace, tj. **R10 = P1**, resp. **R12 = P2, P3, P4**, pak po sečtení ploch z tabulky místností vychází následující hodnoty:

R10 (P1) = 953,30 m<sup>2</sup>

R12 (P2, P3, P4) = 1314,98 m<sup>2</sup>

**Celkově je čistá plocha po sečtení 2268,28 m<sup>2</sup>**.

Ve výsledku celková plocha dle VV a dle sečtení tabulky víceméně sedí (2256,1 vs 2268,28 m<sup>2</sup>), nicméně ne konkrétní vinyly.

V příloze tabulka s vysčítanými plochami vinylu dle skladby a dle protiskluznosti.

Rozdělené podle skladeb				Rozdělení podle protiskluznosti							
R10		R12		R10				R12			
P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
31,91	293,75	6,56	66,72	31,91	21,24	6,56	66,72				293,75
39,02	25,34	12,57	13,31	39,02	104,97	12,57	13,31				25,34
4,84	27,79	5,3	102,52	4,84	27,37	5,3	102,52				27,79
12,45	22,16	5,37	182,55	12,45	4,05	5,37	182,55				22,16
16,16	31,65	11,06		16,16	17,27	11,06					31,65
17,94	21,24	40,86		17,94	174,9	40,86					53,21
23,16	104,97			23,16							90,04
44,11	27,37			44,11							360,41
24,25	4,05			24,25							12,32
135,53	53,21			135,53							916,67
32,75	90,04			32,75							
13,58	360,41			13,58							
41,59	12,32			41,59							
7,05	17,27			7,05							
20,27	1091,57			20,27							
4,05				4,05							
20,03				20,03							
10,55				10,55							
85,31				85,31							
296,05				296,05							
10,66				10,66							
21,89				21,89							
19,03				19,03							
10,56				10,56							
10,56				10,56							
953,3		1314,98		953,3							
	2268,28				1351,61				916,67		
											2268,28

#### **Odpověď 1:**

Výkresy s popisy skladeb byly uvedeny do souladu s výkazy výměr. Výkaz výměr je správný a měnit s nebude. V příloze jsou upravené výkresy s aktualizovanými tabulkami místností a skladbou podlah.

#### **Dotaz 2:**

Prosíme o prověření položek výkazu výměr č. 221 náklady na stavební buňky a č. 224 oplocení staveniště pronájem. U jedné je výměra 40 měsíců a druhé cca 5 měsíců, které nám nesouhlasí s délkou 360 dnů stavby.

#### **Odpověď 2:**

Přílohou „Vysvětlení“ je nový výkaz výměr, kde byly upraveny položky č. 221 a č. 224 tak, aby byly v souladu se zadávací dokumentací a závazným harmonogramem stavby.

*2) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 07.04.2020 16:14 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.*

#### **Dotaz 1:**

V tabulkách výrobků – jsou interiérové dveře D/20, kde je požadavek na ocelovou zárubeň pro tl. stěny 800 mm. Dle informací od subdodavatelů lze vyrobit zárubeň maximálně 440 mm.

#### **Odpověď 1:**

Zadavatel provedl změnu zárubně a upravil popis ve výkazu výměr i v tabulce výrobků (viz příloha).

#### **Dotaz 2:**

V tabulkách výrobků jsou interiérové dveře D/29, kde je požadavek na ocelovou zárubeň, kde není uvedena tloušťka stěny.

#### **Odpověď 2:**

V tabulce výrobků (viz příloha) byla doplněna tl. stěny pro zárubně.

**Dotaz 3:**

Ve vysvětlení dokumentace č. 5, dotaz č. 1 je uvedeno, že bude opraveno ve výkazech výměr a v tabulkách. Změna se promítla do tabulek, ale ve výkazech výměr je to stále uvedeno chybně. Žádáme o opravu

**Odpověď 3:**

Byla provedena úprava popisku dveří ve výkazu výměr z požadavku EW 30DP3, C3,K na EI 30DP3, C3, K.

**Dotaz 4:**

Našli jsme nesoulad mezi výkazem výměr a tabulkami výrobků u dveří ozn. 26. Ve výkazu výměr p.č. 146 DOČASNÉ/PROVIZORNÍ VSTUPNÍ DVEŘE PRO STAVBU je požadavek na dřevěné, ale v tabulkách jsou plastové. Co platí?

Sjednoceno na plastové (obecně jde o dočasné dveře a nezáleží zcela, zda plast nebo dřevo)

**Odpověď 4:**

Platí požadavek na dveře plastové. Byla provedena úprava v popisku ve výkazu výměr.

**Dotaz 5:**

V tabulkách výrobků – dveře je v popisu u dveří uvedeno doplňky: informační značení. Chápeme správně, že značení má být součástí ceny dveří? Pokud ano, žádáme o bližší specifikaci tohoto informačního značení.

**Odpověď 5:**

Ano, informační značení je součástí ceny dveří. Jedná se o popisky čísel místností a označení – např. wc ženy, muži, kuchyň. Popisky budou samolepící. Přesná podoba značení bude schválena investorem v rámci vzorkování při realizaci díla.

**S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení a změnu zadávacích podmínek o shora uvedené dokumenty zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí 7. 5. 2020 do 10,00 hod.**

Přílohy:

Výkaz výměr  
Tabulky výrobků R2  
Titulka tabulky výrobků R2  
D.1.1.11 - Půdorys 1.NP 1. etapa R3  
D.1.1.14 - Půdorys 1. NP – final R3  
D.1.1.15 - Půdorys 2.NP 2. etapa R1  
D.1.1.18 - Půdorys 2.NP 3. etapa R1  
D.1.1.19 - Půdorys 2. NP – final R1

Květoslava Michalová  
oddělení přípravy a realizace investic