

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Bc. Dita Svobodová Koldrová, oddělení přípravy a realizace investic
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 28.3.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 3.5. 2020

Zadavatel doplňuje odpověď na dotaz č. 5 ze dne 6.4. 2020, jak již avizoval v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz: „V projektové dokumentaci je uveden propustek č. 3 jako DN 1400 a propustek č. 5 jako DN 1000, ve výkazu výměr je u obou uvedeno DN 600. Bude opraveno?“

Odpověď: Platí DN viz projektová dokumentace. Ve výkazu výměr uveřejněném dnešního dne spolu s Vysvětlením č. 3 bylo opraveno.

S ohledem na povahu odpovědi a současné prodloužení lhůty v souvislosti s dnes uveřejněným Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4 zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje