



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 25. 05. 2020
SpKrÚ Pk 46913/2019

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění parametrů VZT jednotek. Chybí technické parametry.

Odpověď:

Technické parametry jsou uvedeny v části VZT v technické zprávě a výkresech.

Rekapitulace:

Jedná se o decentralní větrací jednotky umístěné dle výkresové části.

<u>Místnost</u>	<u>Charakter zařízení</u>	<u>Výměna vzduchu</u>
Učebna/herna 1.07 a 1.13	Rovnotlaké větrání s filtrací, rekuperací tepla přiváděného čerstvého větracího vzduchu	$Q_o = Q_p = 320 \text{ m}^3/\text{h}$ (10 žáků+4 vyučující) žáci 20m ³ /h vyučující 30m ³ /h
Učebna/herna 1.08, 1.09, 1.10	Rovnotlaké větrání s filtrací, rekuperací tepla přiváděného čerstvého větracího vzduchu	$Q_o = Q_p = 250 \text{ m}^3/\text{h}$ (8 žáků+2 vyučující) žáci 20m ³ /h vyučující 30m ³ /h

Jednotka musí být řízena čidlem CO₂,
musí být připojena na systém vytápění.
Účinnost rekuperace min 65%.
Jednotky musí odpovídat požadavkům dotačního poskytovatele OPŽP.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Petr Mareš
oddělení přípravy a realizace investic