

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jaroslava Hrdinová, jaroslava.hrdino@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 15.4.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 29.05. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.05.2020 11:24:08 hodin následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

„V DI č.6 je odpověď na dotaz č.3):

3) „U pozice 01061 zadavatel požaduje "sklo kotveno mezi žiletkami" - s tímto termínem jsme se doposud nestkali a prosím tedy o upřesnění, podrobný popis, co zadavatel požaduje. Podle nás by bylo možné zasklít těžké sklo do bliníkových profilů, ale nejedná se o "zasklení mezi žiletkami".“

Odpověď: Aktualizovaný popis prvku: Prosklená fasáda u vstupu – standardní hliníkový sloupko-příčkový systémový rám, pevné zasklení kalené a lepené ESG/VSG, trojsklo, barva profilů antracit, vnější spáry „slim“ lišta. Dále vypuštěn chybně uvedený popis kování a vnějšího parapetu. Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou Tabulku oken části SO 0201- D.1.01. V soupisu prací dodávek a služeb byla upravena položka č. 280 v části D.1.1-2.

Pozice 01061 je však uvedena v pol.č.729, nikoliv v pol.č.280, jak je výše uvedeno. Ve výkazu výměr je tak opravena nesprávná položka.“

Odpověď: Zadavatel uveřejnil odpověď v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.05.2020 13:10:04 hodin následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

„Dobrý den, prosíme o doplnění šířky a hloubky vnitřních parapetů do tabulky oken. Děkuji“.

Odpověď: Vnitřní parapety oken budou na šířku oken (od ostění k ostění) hloubky 300 mm.

S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje