

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j. HSPA-7-726/2018-Pa

Pardubice, 21. prosinec 2018

Počet listů:1

Počet příloh: 1SV

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: nprap. Martin Mudrich, tel: 950570854, e-mail: martin.mudrich@pak.izscr.cz

Název stavby: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)
Místo stavby: silnice II/324, staničení km 55,497 99 – 60,527 30
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Předložená dokumentace: pro stavební povolení, Ing. Václav Starý, číslo
ČKAIT – 1004756, 08/2018

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 11.10.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI

Podmínky:

Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch.

Odůvodnění:


HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- *Požárně bezpečnostní řešení – bod 14.2 v projektové dokumentaci (Ing. Václav Starý, číslo ČKAIT - 1004756, 08/2018).*

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky, obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z

obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Odůvodnění podmínky: Dle odst. 2, písm. g) musí být zhodnocena možnost provedení požárního zásahu.


HZS Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
por. Bc. Jirí Pacák
komisár
530.02 Pardubice ③
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení