

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jaroslava Hrdinová, jaroslava.hrdino@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 15.4.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 2.6. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.05.2020 13:55:00 hodin následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Dotaz 01

MaR

Žádáme o upřesnění technické specifikace položky profese Měření a regulace v soupisu prací a dodávek, a to u položek: 01.33; 01.35; 01.37. Na těchto řádcích jsou uvedené specifikace pro servopohony vzduchotechnických klapek, u kterých chybí údaj Nm, který definuje „sílu“ konkrétního servopohonu.

Odpověď: Jedná se o servopohony pro klapku 230 V, 50 Hz, 15 Nm.

Dotaz 02

23	K	R. Z 15 0	Kolejnicový systém pro zástěny	m	29, 50
	P		Poznámka ke položce: Kolejnicový systém pro zástěny / Hliníkové zástěny s kolejnicovým systémem s možností upevnění na strop nebo stěnu. Snadný pohyb závěsů přes spojky a stropní drážky - shora otevřený systém závěsného kroužku.		


Z PD není zřejmé, zda požadujete nabídku včetně závěsů nebo ne. Prosím tedy o upřesnění.

Odpověď: Závěs pro kolejnicový systém je součástí jiné veřejné zakázky.

Dotaz 03

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

820	K	795001U10	OV.24 - D+M Nástěnné madlo prům. 35mm z PVC s AL vložkou	bm	235,000
-----	---	-----------	--	----	---------

P	Poznámka	k	položce:
	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací, dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osažení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků.		
OV.24	Nástěnné madlo	Nástěnné madlo kruhového průřezu ø 35 mm z materiálu PVC s imitací dřevěného dekoru (sjednotit s dekorem int. dveří) s hliníkovou vložkou v místech, které vyžadují podporu pro pacienty, obyvatele. Kotvení ve výšce 900 mm nad čistou podlahou.	 230,64 bm

Rozpor mezi novým výkazem výměr a novým výpisem Ostatních výrobků. Prosíme o sjednocení bm.

Odpověď:

Zadavatel současně s vysvětlením č. 6 uveřejnil tabulku Ostatních výrobků s opravenou výměrou položky OV.24 v excelovské tabulce. V PDF tabulce zůstala nesprávná výměra, proto zadavatel uveřejňuje nový export tabulky do PDF. Výměra uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb je správná.

Dotaz 04

Al okna s PO

Požární okna fungují jako požární předěl a jsou většinou použity jako fixní zasklení.

Pokud je požadována otvírka u protipožárního okna, je třeba na okenní rám upevnit elektromotor napojený na EPS.

Poprosím o odpověď, zda otvírku sklopku cenit jako fix.

Odpověď: V PBŘ je požadavek na zasklení s požární odolností šířky 1400 mm a výšky 1500 mm. Dvoudílná okna jsou rozdělena na fixní část šířky 1400 mm a otevíravou sklopnou šířky 600 mm viz Tabulka oken.

Dotaz 05

EPS

Prosíme o prověření, zda v soupisu prací a dodávek je počítáno s touto položkou a kde -

PATROVÝ OPAKOVACÍ ZOBRAZOVACÍ TERMINÁL

Odpověď: Do soupisu prací, dodávek a služeb byla doplněna položka č. 38

Dotaz 06

Prosíme o bližší specifikaci svítidel VO:

Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schröder Ampera Midi, LED 34W

Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schröder Ampera Midi, LED 60W

Svítidlo VO, LED 51W (ref.typ. Schröder Ampera Midi)

Abychom byly schopni nacenit svítidla, potřebujeme znát celou specifikaci svítidla—toto nestačí

1/ optiku

2/ počet LED

3/ teplotu chromatičnosti

Odpověď: Zadavatel upřesňuje referenční typ svítidla - přesná specifikace svítidel VO:

Schröder Ampera Midi, LED 34W	Ampera Midi / 5145 / 32 LED / NW / 350mA / 34W
Schröder Ampera Midi, LED 60W	Ampera Midi / 5145 / 32 LED / NW / 600mA / 60W Ampera Midi / 5145
Schröder Voltana 3	VOLTANA 3 / 5118 / 24 LED / WW / 350 mA / 28 W
Areálové osvětlení Schröder Ampera Midi 51W	AMPERA MIDI 5068 - 48 Cree XP-G2 350mA CW 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 351322

Prosím o informaci, jaká je to barva RAL9030, která je v poptávce u svítidel? Ve vzorníku RAL jsme ji nenašli.

Odpověď: Zadavatel současně s vysvětlením uveřejní upravenou Technickou zprávu části 1.10 ESIL s upraveným popisem svítidel. Jedná se o barvu RAL9003.

1.

36	K	Pol2	Svítlidlo nočního osvětlení (v rámci lůžkové rampy)	ks	90,00
----	---	------	---	----	-------

Toto osvětlení předpokládáme bude dodávka lůžkových ramp. Nejsou totiž k tomu uvedeny žádné parametry. Co všechno má být v této položce ceněno, prosím o doplnění specifikace.

Odpověď: Profese elektro provede pouze připojení. Svítidlo je součástí dodávky zdravotnické technologie.

4.

37	K	Pol3	Nástěnné svítidlo – venk.osvětlení střecha	ks	1,00
----	---	------	--	----	------

K tomu nemáme taky žádné údaje. Není to náhodou překážkové svítidlo na střechu pro letadla? Na výkresech jsme světlo nenaslí. Prosíme o upřesnění.

Odpověď: Jedná se o venkovní LED svítidlo u výlezu na střechu ve 3.NP. Referenční typ Trevos Prima LED 30 W.

Dotaz 07

Ve Vysvětlení a úpravě zadávací dokumentace č.7:

Zadavatel současně upozorňuje, že rozšiřuje předmět zakázky, jak je uvedeno v aktualizované verzi Zadávací dokumentace uveřejňované současně s tímto vysvětlením (předmětem zakázky je též oprava přilehlé komunikace (ul. Školní) v délce cca 125 m s příslušným veřejným osvětlením, chodníky a stanovištěm pro kontejnery komunálního odpadu).

Zadavatel ovšem nepřiložil PD, která zahrnuje rozšíření zakázky. Podle čeho máme cenit? Prosíme o doplnění PD.

Odpověď: PD, která zahrnuje rozšíření zakázky zadavatel uveřejnil v příloze k Vysvětlení a úpravě zadávací dokumentace č. 7. Jedná se o přílohu Zadávací dokumentace vč. SOD a příloh, kde jsou soubory, které PD obsahují.

Dotaz 08

S Vysvětlením a úpravou zadávací dokumentace č.7 zadavatel zaslal aktualizovanou Zadávací dokumentaci, ve které se uvádí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 234 117 053 Kč bez DPH. V původní zadávací dokumentaci a na webových stránkách veřejné zakázky se uvádí předpokládaná hodnota 239 657 116 Kč bez DPH.

Která z těchto dvou předpokládaných hodnot veřejné zakázky platí? Prosíme o sjednocení.

Z jakých objektivních důvodů zadavatel rozšířil předmět zakázky a současně snížil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci?

Odpověď: Platí hodnota z aktualizované Zadávací dokumentace. Opomenutím nedošlo k přepsání uvedených údajů do E-ZAKu, zatímco do Věstníku VZ ano. Vzhledem k předpokládaným nákladům nemá taková změna vliv na způsob zadání nebo průběh řízení. Předpokládaná hodnota v E-ZAKu bude upravena dle nové Zadávací dokumentace.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 29.05.2020 14:38:50 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Dotaz č.1

Ve VV pro VZT v listech 1, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10 je položka Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechováním ve složení: a pod tím jsou rozepsané jednotlivé položky. Neměla by se tato položka vyjmout z VV? Prosíme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď:

Jedná se o montáž izolaci a opláštění potrubí mezi vzduchotechnickou jednotkou a zaústěním potrubí do konstrukce (inst. šachta, vstup ve střešní konstrukci...).

Jedná se o položky:

- 1 – Zařízení č.1.2 pol. č. 55
- 4 – Zařízení č.1.1 pol. č. 58
- 5 – Zařízení č.1.3 pol. č. 66
- 6 – Zařízení č.2 pol. č. 59
- 8 – Zařízení č.4 pol. č. 56

- 7 – Zařízení č.3 pol. č. 55
- 9 – Zařízení č.5 pol. č. 56
- 10 – Zařízení č.6 pol. č. 54

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje tyto soubory:

NNP MT a ZZS PAK - 1_NEMOCNICE_Rev007 – ZADÁNÍ.xlsx

NNP MT a ZZS PAK - 1_NEMOCNICE_Rev007 - ZADÁNÍ_OznaceniZmen.pdf

NNP MT A ZZS PAK_ÚPRAVA_2020-06-1.rar

S ohledem na shora uvedené úpravy zadávacích podmínek a prodlení s odpovědí na dotazy ze dne 27.5. 2020 o 1 pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 19.6. 2020 v 9.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje