

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Milan Mňuk, oddělení přípravy a realizace investic milan.mnuk@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 28.03.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 8.6. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 02.06.2020 v 14:00:36 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

„Dobrý den, po detailním prostudování PD a výkazu výměr se na Vás obracíme s žádostí o upřesnění našich dotazů viz. Níže:

1. V technické zprávě SO 101-1 se na straně dvě, v odstavci KONSTRUKCE VOZOVKY uvádí:

V místech plošných lokálních poruch ložné vrstvy (rozvětvené, síťové trhliny) bude navíc do hloubky 50mm odfrézována i tato vrstva, která se následně doplní asfaltovou směsí ACP 16+ stejné tloušťky. Na očištěný odfrézovaný povrch se provede vyrovnávka ze směsi ACL 8+ proměnné tloušťky, kterou bude provedeno zesílení a rovněž dosažení projektovaných příčných sklonů.

V místech s výskytem prostorově ohraničených trhlin (smršťovací trhliny, původní pracovní spáry) budou tyto sanovány postupem dle TP 115 následujícím způsobem: Odfrézovaný povrch v šířce 1 m na každou stranu od trhliny se upraví broušením pro odstranění ostrých hran po frézování a trhlina se následně prořízne, řádně vyčistí a utěsní (zaliže) pružnou záливkovou hmotou aplikovanou za horka. Plocha kolem utěsněné trhliny se očistí a provede se spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze, do níž se položí pás netkané textilie s výztužnou sítovinou ze skelných vláken a řádně přitlačí válečkem. Doplní se množství spojovacího postřiku na 1,0 až 1,5 kg/m2 zbytkového asfaltu (položený výztužný prvek musí být černý).

Tímto žádáme zadavatele, aby do výkazu výměr doplnil chybějící položky týkající se sanace trhlin – frézování tl. 50mm, spojovací postřik, pokládka ACP 16+ v tl. 50 mm a výztužná geomříž. V rozpočtu jsou nyní obsaženy pouze položky na opravu trhlin (její proříznutí a zalití asfaltovou záливkou).

Odpověď: Nejedná se o chybějící položky, týkající se sanací – frézování, veškerý obsah prací je již obsažen v daných položkách. Byť v názvu položky není uvedeno (Položka je ve stručném popisu).

2. V SO 101 a SO 102 má chybnou měrnou jednotku tato položka:

59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm

Dle našeho názoru má být správně KUS, nikoliv M. Poté to bude v pořádku. Žádáme o opravu.

Odpověď: 2 kusy (=1m).

3. V rámci stavby má být provedeno kácení stromů. Ve stavebním povolení se píše, že musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Žádáme zadavatele o poskytnutí rozhodnutí o povolení kácení dřevin, které vydal místně příslušný orgán ochrany přírody. Případná nemožnost kácení na začátku stavby (3.8.2020), má významný vliv na postup výstavby, a hlavně dobu realizace díla. Případně žádáme o zcela jednoznačné stanovisko zadavatele, zda tímto rozhodnutím disponuje a mohou být stromy skáceny v době od 3.8.2020?“

Odpověď: Kácení není předmětem VZ.

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí o jeden pracovní den, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, tedy tak, že lhůta pro podání nabídek nově končí dne 25.6.2020 ve 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje