

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebkvy.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 15.5.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 15.06. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.06.2020 v 08:41:11 hod. následující dotazy, na které podává následující vysvětlení.

„Dotaz: SO 191 - Definitivní dopravní značení - způsobí výdaje na hlavní aktivitu projektu – položka č. 767973 Pachové ohradníky:
1.) Na trhu existuje velké množství typů ohradníků a druhů repelentů s rozdílným rozsahem a délkou účinnosti. Žádáme o upřesnění typu ohradníku. Dále žádáme o upřesnění repelentu, který se na ohradník nanáší.

2.) Ohradník se umísťuje na nosný podklad jako chomáč pěnové vaty, ale nosný podklad není v ZD definován. Žádáme o vysvětlení, na jaký podklad se má ohradník umístit, a v jaké vzdálenosti od sebe se pachové ohradníky rozmístí?“.

Odpověď:

ad 1) Životnost pachového ohradníku – části pěny – se požaduje min. 5 let. Životnost pachového koncentrátu se požaduje min. 12 týdnů. Zhotovitelem bude provedena 1x aplikace.

ad 2) Návrh pachového ohradníku bude v souladu s TP 130, čl. 4. Jako nosný podklad se uvažují pařezy, kmeny stromů, větve, kůly, tj. přírodní podklady. Vzdálenost se požaduje max. 5 m.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.06.2020 v 15:20:28 hod. následující dotaz, na který podává následující vysvětlení.

Zadavatel dle specifikace v PD požaduje ve výše uvedené veřejné zakázce použití typu potrubí pro gravitační kanalizaci dle následující specifikace:

Kanalizační gravitační potrubí pro splaškovou a dešťovou kanalizaci bude z žebrovaného potrubí UR2 PP SN 10 DN 250 a DN 300.

Tento typ potrubí je v současné době k dispozici omezeně.

Obáváme se proto cenové nestability při nákupu materiálu, nemožnosti alternativní dodávky a také ohrožení termínu vzhledem k závislosti na jediném dodavateli.

Vzhledem k těmto okolnostem navrhujeme rozšíření zadávacích podmínek o další trubní materiál.

Rádi bychom rozšířili specifikaci potrubí o variantu s dutým žebrem se shodnou nebo i vyšší kruhovou tuhostí SN 12 oproti SN 10. Kruhová tuhost SN 12 je i aktuálně nastavena v TKP, kapitola 3, dodatek 1 z roku 2016 jako minimální pro použití v komunikaci.

Tento typ potrubí je standardně k dispozici od několika výrobců, je ve stejné kvalitativní třídě (kruhová tuhost i síla stěny) jako původně navržené potrubí a jeho použití nebude znamenat navýšení ceny díla. Tento typ potrubí splňuje veškeré aktuální požadavky TP 83, TKP kap. 3 včetně dodatku 1a je to aktuálně nejběžnější typ potrubí pro odvodňování dopravních staveb.

Korugované potrubí z PP, SN 12 se zesílenou stěnou (např. typ Ultra Cor)

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr	- DN 250-300 mm
Vnitřní průměr	- Di/DN 250-300 mm
Kruhová tuhost (kN/m ² dle ISO 9969)	- min SN 12 kN/m ²
Tloušťka základní stěny e5	- zesílená stěna oproti požadavkům normy na min 3 mm u DN 300
Základní materiál	- PP b
Konstrukce stěny potrubí	- korugovaná konstrukce (duté žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním
Způsob spojování	- na hrdla

Odpověď: Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr. V soupisu prací bylo žebrované potrubí UR2 PP SN 10 DN 250 a DN 300 nahrazeno takto: Kanalizační gravitační potrubí pro splaškovou a dešťovou kanalizaci bude z potrubí s dutým žebrem, kruhová tuhost SN 12 DN 250 a DN 300, korugovaná konstrukce (duté žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje soubor: 1-20 - Býšť [zadání].xls

S ohledem na shora povahu uvedených odpovědí zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 19.6.2020 ve 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje