

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky:
Technologie stravovacího provozu – část 2

Název části veřejné zakázky: Myčky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 3. 7. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Položka 3 a 4 – mycí průběžný pásový automat.

Podle prostorové dispozice je možné navrhnout 2 shodně dlouhé stroje (delší oproti výkazu výměr)

Dotaz 1.

Je možné nabídnout oba pásové mycí stroje s průjezdnou šířkou 610 mm a kontaktní mycí zónou 3700 mm? V součtu se jedná o vyšší mycí kapacitu.

Odpověď

Zadavatel trvá na původní specifikaci a žádá o dodržení stanovených parametrů.

Dotaz č. 2

Je možné s ohledem na rychlejší přípravu mycího stroje do pohotovosti při zachování celkové energetické náročnosti nabídnout tyto stroje s příkonem až 70 kW na jeden stroj ?

Odpověď

Zadavatel trvá na původní specifikaci a žádá o dodržení stanovených parametrů.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.