

# DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III</b> |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 357793  |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |  |
| Název:                                | Pardubický kraj  |
| Sídlo:                                | Komenského nám. 125, Pardubice                             |
| IČ:                                   | 70892822   |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce                          |
| 1.5. Forma zadávacího řízení:         | Otevřené   |
| 1.6. Limit veřejné zakázky:           | Významná nadlimitní  |

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“):

## Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr Stavební část pol.č. **21 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC** - v Technických standardech je uvedeno pevnost v tlaku **P10** – co platí?

## Odpověď č.1:

Platný je soupis prací SO-01 pol. č.21 – zdivo nosné vnitřní tl. 300 mm pevnosti P 15 na MVC

## Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr Stavební část pol.č **57 - dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní**

v Technických standardech je uvedeno: Budou použity tři různé velikosti dlažby v kombinaci (např. kámen č. 1 240x160 mm, kámen č. 2 160x160 mm, kámen č. 3 160x80 mm) Barva kombinace různých barev, podzim. Co platí?

## Odpověď č. 2:

Platné jsou technické standardy. Přílohou dodatečné informace je opravený soupis prací SO-01 pol.57 – dlažba betonová kostková ze 3 různých velikostí dlaždic v kombinaci (např. kámen č.1 240x160 mm, kámen č.2 160x160 mm, kámen č.3 160x80 mm), v odstínu kombinace různých barev, podzim. V soupise prací je změna označena zeleným podbarvením.

## Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr Komunikace pol.č. **12 a 14 - dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní** – k těmto položkám se nevztahují Technické standardy uvedené u stavební části? V nich je uvedeno venkovní dlažba - Budou použity tři různé velikosti dlažby v kombinaci (např. kámen č. 1

240x160 mm, kámen č. 2 160x160 mm, kámen č. 3 160x80 mm) Barva kombinace různých barev, podzim. Co platí?

**Odpověď č. 3:**

Platný je soupis prací SO-05 pol.12 – dlažba zámková H profil přírodní tl.60mm a pol.14 – dlažba zámková H profil přírodní tl.80mm. K těmto položkám se nevztahují Technické standardy uvedené u stavební části.

**Dotaz č. 4:**

Ve výkazu výměr položky č. **203 – 206 dveře vnitřní posuvné** – je uvedený materiál - dřevotříska, úprava lamino HF - v Technických standardech je uvedeno: Výplň dveří: plná dřevotřísková deska, Povrchová úprava: HPL laminát - vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm – co platí?

**Odpověď č. 4:**

Platný je soupis prací SO-01 a výpis oken a dveří AST-5 pol.č. 203 až 206 – materiál dřevotříska s povrchovou úpravou lamino HF.  
(poznámka: pol.č. 207 až 211 – materiál dřevotříska HPL laminát - vysokotlaký laminát tl. 0,8mm)

**Dotaz č. 5:**

Ve výkazu výměr položky č. **118 a 120 zemní izolační fólie tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m** v Technických standardech je uvedeno: **Hydroizolace spodní stavby - Tloušťka: 1,5 mm** – co platí?

**Odpověď č. 5:**

Platný je soupis prací SO-01 pol. č. 118 a 120 a výkres ST-3 - zemní izolační fólie tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m.

**Dotaz č. 6:**

Výplně otvorů – v Technických standardech je uvedeno: Jednotlivé hodnoty U musí být doloženy certifikátem. Hodnota UW musí být doložena výpočtem pro jednotlivé pozice. V zadávací dokumentaci tento požadavek pro předložení cenové nabídky není. Stačí doložení požadovaných dokladů při realizaci díla vybraným uchazečem?

**Odpověď č. 6:**

Ano, stačí doložení požadovaných certifikátů vítězným uchazečem při realizaci díla.

**Dotaz č. 7:**

Pro ocenění slepého rozpočtu – soupis prací SO-01 Dvoubytový dům prosíme o upřesnění popisu následujících položek

1)

99	K	632441219R	litý sádrová samonivelační směs tl 65 mm	m2	320,010
----	---	------------	--	----	---------

2)

133	M	631514370	deska minerální normální izolační	m2	417,249
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------

3)

273	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 009,590
-----	---	-----------	--	----	-----------

274	K	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 009,590
OmSt+P3+P4+OmOst				1 009,590	

Silikátová penetrace se používá pro venkovní fasádní barvy a omítky, pro vnitřní malby je zapotřebí aby penetrace byla shodná s vrchní malbou dle výrobce. Práškové barvy se již nevyrábějí.

#### Odpověď č. 7:

1)

99	K	632441219R	litá sádrová samonivelační směs tl 65 mm	m2	320,010
----	---	------------	--	----	---------

Upřesnění popisu položky: jedná se anhydritový (též sádrový) samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého, min. pevnost v tlaku 20MPa (třída C20), zrnitost 0-4mm

2)

133	M	631514370	deska minerální normální izolační	m2	417,249
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------

Upřesnění popisu položky: deska minerální normální izolační tl.50mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,038W/m2.K (viz. výkres AST-3 skladba SS2)

3)

Přílohou dodatečné informace je opravený soupis prací SO-01 pol. č.273 a 274. V soupise prací je změna označena zeleným podbarvením.

#### INFORMACE

Z důvodu výše uvedených dodatečných informací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek ze dne 3. 4. 2014, 09:00 hod, na den 10. 4. 2014, 09:00 hod, v souvislosti s tím byl zveřejněn opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém byly provedeny následující opravy:

a)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům

Nové datum: 10/04/2014, čas beze změny

b)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Nové datum: 10/04/2014, čas beze změny

c)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Nové datum: 10/04/2014, čas beze změny

Příloha č. 1 – soupis prací SO – 01 Dvoubytový dům - příloha je zveřejněna na profilu zadavatele

V Pardubicích 11. 3. 2014

Ing. Jirí Kunt Ph.D.  
vedoucí oddělení přípravy a realizace  
investic

