

LEGENDA

	Potrubí medicinálních plynů - kyslík - Cu trubka 4 bar
	Ocelová chráničkа potrubí
	Potrubí medicinálních plynů - vakuum - Cu trubka 850 mbar

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.	Název místnosti	Plocha(m2)
001	ZÁVĚTŘÍ +SCHODIŠTĚ	8,11
002	SCHODIŠTĚ	5,83
003	CHODBA	9,88
004	SKLAD ZDRAVOT. MATERIÁLU	10,91
005	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,92
006	TECH. ZAŘÍZENÍ MED. PLYNŮ	5,34
007	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,20
008	CHODBA	2,37
009	CIVILNÍ ŠATNA - ŽENY	5,39
010	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	3,36
011	PRACOVNÍ ŠATNA - ŽENY	7,74
012	CIVILNÍ ŠATNA - MUŽI	2,28
013	HYGIEN. ZAŘÍZENÍ - MUŽI	3,33
014	PRACOVNÍ ŠATNA - MUŽI	3,42
015	STROJOVNA VZT	2,17
		84,25 m2

OBJEKT 1D- SO 01 - BUDOVA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JAN GABRHEL
ZODP. PROJEKTANT: ING. ZDENĚK KVAPIL
VYPRACOVAL: JIŘÍ ŠTAJER
MÍSTO STAVBY: ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK
DATUM: 10/2013
STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZAK. Č.: 2739-62
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE
Č.PARÉ:
STAVBA: **ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ**
VÝKRES: **1.PP - PŮDORYS**
MĚŘÍTKO: **1:50**
PROFESE: 1D.1.9 MEDIC. PLYNY
Č.VÝKR.: **02**