NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

D1' D2' 125/125 D2 125/125 D1

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

S1 27 4380 2900 mpkc VPUST 100 125 100 7.20 % 26' 27' 125/125 4830 S11 1

S2 26 S12 25 25' 125/100 S13 S4 S3 15 16 17 17' 125/125 16' 125/100 dno šachty -1,200 ±1,500 hydraulický třmenový vřích nosnost 1250kg

S14 12 24' 125/100 S16 24 23' 125/100 S15 23 S5 22 22' 125/125 19' 125/125 18' 125/125 125 5.70 % 13' 125/125 15' 125/125 S19 14' 125/100 14 S6 S17 20 21 125/125 21' 125/100 20' 125/125 S7 19 S20 13 12' 125/150 150/125 150 7.20 %

Š Ø=400 DNO -1,600 POKLOP LITINOVÝ

S27 004 S26 1210 S8 S9 920 410 8,30 % 8' 125/125 7' 125/125 S22 S25 10' 10 11 S21 8 690 S24 11' 125/125 6' 125/125 S23 009 010 S28 5 007 006 005 4' 125/125 3' 125/125 2' 2 9 1 3 6 4 5 7 8 12 11

Š1 Ø=1000 DNO -3,500 POKLOP LITINOVÝ

KOLEKTOR

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
EL. KABEL
SDĚLOVACÍ KABEL

Před zahájením zemních prací nutno prověřit existenci podzemních vedení a požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací.

LEGENDA POTRUBÍ
LEŽATÁ /SVODNÁ/ KANALIZACE
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
S2 STOUPAČKA KANALIZACE
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECH. SPECIFIKACE
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKY PRO KONDENZÁT UPŘESNIT V KOORDINACI S VZT

1' Š stávající Ø=1000 DNO -4,750 POKLOP LITINOVÝ

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA ø 1 M

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

015 001 002 003 004 012 013 008 009 010 011 005 006 007 rekonstruované kamenné stupně

OBJEKT 1D - SO 01 - BUDOVA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. JAN GABRHEL
		ZODP. PROJEKTANT	LUBOŠ BARTOŠ
VYPRACOVAL: LUBOŠ BARTOŠ	MÍSTO STAVBY: ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK		DATUM: 10/2013
STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. č.: 2739-62
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARE
STAVBA: **ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ**			
VÝKRES: **PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE**	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: 1D.1.5 ZTI	Č.VÝKR.: 1D.1.5 - 4