


ZNAČKY POŽADAVKŮ A ZAŘÍZENÍ

- N 1.8-IV popis požárního úseku
- R 15 DP1 požární odolnost dělící konstrukce
- EI 30 DP1 požární odolnost stropu
- východ na volné prostranství
- směr úniku
- ▲ přenosný hasicí přístroj PHP 13A
- △ přenosný hasicí přístroj PHP 21A
- △ přenosný hasicí přístroj PHP CO₂ 55B
- (H) vnitřní hydrantový systém (nástěnný)
- (B) chráněná úniková cesta (typ B)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
001	ZÁVĚTŘÍ + SCHODIŠTĚ	8,33
002	SCHODIŠTĚ	5,83
003	CHODBA	9,88
004	SKLAD ZDRAVOT. MATERIÁLU	10,91
005	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,92
006	TECH. ZAŘÍZENÍ MED. PLYNŮ	5,19
007	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,20
008	CHODBA	2,37
009	CIVILNÍ ŠATNA - ŽENY	5,34
010	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	3,30
011	PRACOVNÍ ŠATNA - ŽENY	7,74
012	CIVILNÍ ŠATNA - MUŽI	2,24
013	HYGIEN. ZAŘÍZENÍ - MUŽI	3,24
014	PRACOVNÍ ŠATNA - MUŽI	3,34
015	STROJOVNA VZT	2,17
		84,00 m2

OBJEKT 1D- SO 01 - BUDOVA

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. JAN GABRHEL	
		ZODP. PROJEKTANT ING. JAN GABRHEL	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MíSTO STAVBY ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK		DATUM 10/2013
STUPEŇ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBYA VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č. 2739-62
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ			
VÝKRES PBŘ - 1.PP			
MĚŘÍTKO 1:100		PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. 1D.1.3.1