

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vladimír Metelka, vladimir.metelka@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 27.8.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 8.9. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 03.09.2020 ve 13:07:14 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

- 1. Ve stavebním objektu „SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady“ se nachází položka č. 02620. V popisu této položky je uvedeno že se jedná o „Fixní cenu“. U fixních cen standardně bývá definovaná částka. V přiloženém VV chybí. Bude doplněna?*
- 2. Ve stavebních objektech SO 101, 102 a 103 jsou v projektové dokumentaci uvedeny spojovací a infiltrační postřiky modifikované. Ve výkazu výměr nikoliv. Jaký údaj je správný?*
- 3. Součástí této veřejné zakázky je osazení odražečů proti zvěři a výstavba nových zastávkových přístřešků. V projektové dokumentaci není uvedena jejich specifikace. Doplní zadavatel tyto parametry pro adekvátní nacenění těchto položek?*

Odpověď ad 1) Ano, doplněna fixní cena 60.000,- Kč

Odpověď ad 2) Nebude užito spojovacích postřiků modifikovaných, neboť ani asfaltové vrstvy nejsou modifikované. Platí tedy výkaz výměr.

Odpověď ad 3) Bude se jednat o optický odražeč proti zvěři ve formě nástavce na směrový sloupek, dle TP 130. Technická specifikace odrazky proti zvěři: Dle TP 130. Tvar činné plochy odražeče není stanoven, velikost činné plochy musí být alespoň 80 cm², přičemž největší rozměr odražeče nesmí být větší než 200 mm. Barva odražeče je bílá. Zastávkové přístřešky budou provedeny jako typový přístřešek kov+sklo, bez bočnic, třípolový. Specifikace zastávkový přístřešek: Ocelová, zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem. Zadní stěny z kaleného skla. Zastřešení bezpečnostním sklem. Odvodnění vedené nohou. Bez vitrín. Lavička se sedákem z masivního dřeva. 1x nosič jízdních řádů. Rozměr 4235 x 1855, výška 2580 mm.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr, viz soubor: VV_korouhev_09_2020.xlsx

S ohledem na shora uvedené vysvětlení a úpravu výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 13.10. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje