

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Komenského náměstí 125
532 11 PARDUBICE

Váš dopis zn./ze dne
SPkRÚ 37837/2013/1.10.2013

Naše číslo jednací
KHSPA 14662/2013/HDM-UO

Vyřizuje/linka
Fialová/MUDr. Šmíd

V Ústí nad Orlicí
23. října 2013

Projektová dokumentace stavby „Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace vybavení školy“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti odboru majetkového, stavebního řádu a investic, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, doručené dne 2. října 2013, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci stavby „**Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace vybavení školy**“

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace vybavení školy“ KHS s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovené podmínky :

Bude zajištěno větrání v místnosti č. 110 – přípravná pro pitevnu. V místnostech, kde není zajištěno přirozené větrání oknem, bude zajištěno nuceně - vzduchotechnickým zařízením (úklidové komory, předsíně hygienických zařízení).

Odůvodnění:

Projektová dokumentace řeší modernizaci a vybavení stávající školní budovy na parcele č. 90/3, v k. ú. Dolní Třešňovec. Přístavbu zvedací plošiny na parcele č. 1334, v k. ú. Dolní Třešňovec. Projekt počítá s využitím stávající bourárny masa v objektu na parcele č. 167.

Dispozice objektu na parcele č. 90/3:

1.PP - chladič box pro ukládání sýrů – zrání, chladič box pro zrání masa

1.NP - komunikační prostory, učebna, výroba sýrů včetně skladového zázemí, úklidová komora, hygienické zařízení chlapců, hygienické zařízení pracovníka výroby sýrů (hygienická smyčka)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

2.NP - komunikační prostory, učebny (jedna z nich pítavn a přípravn pítavny), hygienické zařízení dívek

Součástí projektové dokumentace jsou projekty - technické zprávy:

Stavebního řešení, Výroby sýrů, Úprava a zrání masa, Projekt elektro, Technika prostředí staveb


Denní osvětlení je zajištěno stávajícími okny. Pro umělé osvětlení je navržena osvětlovací soustava LED svítidla THORN. V přípravně a pítavně bude min. osvětlenost 500lx, jeviště a hrubé přípravny 300lx, hygienická zařízení 200lx a chodby 100lx.

Větrání bude převážně přirozené – okny. V místnosti č. 12 – sýrárně - bude osazena digestoř pro odvádění vzduchu a zároveň bude zajištěno přísávání vzduchu z vnějšího prostředí.

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě - vodovod, kanalizace. V objektu budou zřízeny nové rozvody.

V prostoru objektu na parcela č. 167 (bourárně) nebudou provedeny stavební úpravy, bude provedena výměna zařizovacích předmětů (pracovní stůl se zabudovanou lednicí, řeznický špalek, 2 pracovní stoly a police, vakuová balička).

Podmínka byla stanovena v souladu s § 41 Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Přílohu č. 1 odst. 7 vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky MZ č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.



Mgr. Jakub Havel

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun

Příloha:

PD – adresát