

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Atelier Penta v.o.s

Mrštíkova 12

58601 Jihlava

Vaše žádost ze dne, značka:
09.10.2019

Naše značka:
079190007
(07-10-2019-SVA)

Vyřizuje:
Ing. Jana Svobodová

dne:
15.10.2019

Věc: NPK a.s., Pardubická nemocnice Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: **Areál Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**

Stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, hejtman JUDr. M. Netolický**

Projektant: **ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, zastoup. ing. arch. J. Homolouk**

Č. zakázky: **A 06-18-SP**

Datum: **2/2019**

Předmětem předložené dokumentace jsou stavby pro zdravotnické účely, případně technické stavby sloužícím zdravotnickým provozům. Obsahuje v sobě základní provozy nemocnice a to jak provozy ambulantní péče, tak provozy lůžkových oddělení a provozy společných vyšetřovacích a léčebných složek.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností. Dle vyhlášky 398/2009 Sb. se jedná o objekt občanské vybavenosti (stavba zdravotnická) a stavbu pro výkon práce 25 a více osob.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Bez připomínek

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK

Ing. Jana Svobodová, odborný konzultant

Adr. střediska: Jihlava

737564687, jsvobodova@ssstavji.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR