



## LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ FCU-PŘÍVOD
- POTRUBÍ FCU-VRAT
- POTRUBÍ VZT-PŘÍVOD
- POTRUBÍ VZT-VRAT

## LEGENDA ZNAČEK:

- KAZETOVÁ JEDNOTKA
- KANÁLOVÁ JEDNOTKA
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ, SHYBKA, STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ, KLESAJÍCÍ POTRUBÍ
- POŽÁDEK NA PROFESI MAR
- POŽÁDEK NA PROFESI ELE
- POŽÁDEK NA PROFESI ZTI
- VÝPOČTOVÁ TEPLOTA PROSTORU
- REGULAČNÍ UZEL
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- POŽÁDEK NA SERVISNÍ PROSTOR

## TABULKA POTRUBÍ A ZÁVĚSŮ

		MAX.VZDÁLEN. ZÁVĚSŮ (M)				MAX.VZDÁLEN. ZÁVĚSŮ (M)	
inch	DN mm	OČEL SVAŘOVANÁ		inch	DN mm	OČEL SVAŘOVANÁ	
1/2"	15	1,50		2 1/2"	65	4,25	
3/4"	20	2,00		3"	80	4,75	
1"	25	2,25		4"	100	5,00	
1 1/4"	32	2,75		5"	125	5,10	
6/4"	40	3,00		6"	150	5,80	
2"	50	3,50		8"	200	7,20	

## LEGENDA ARMATUR

- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VA VYVAŽOVACÍ VENTIL
- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

± 0.0 = 235,000

## D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM D1.01.4b1 CHLAZENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň

VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ING. JAKUB ŠVERÁK ING. IVETA VIKTORINOVÁ ING. JIŘÍ HÁJEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUČÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE:

**NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE  
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ**

VÝKRES

**PŮDORYS 6.NP – FÁZE I.**

**FourClima**

Trnkova 3070/150a  
Brno - Líšeň 628 00  
FourClima s.r.o.

**penta**

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava  
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

FORMÁT 2x A4

DATUM 8 / 2020

STUPEŇ DPS

ZAK. ČÍSLO A 06-18-P

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1 : 100 D1.01.4b1-10/I