

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ FCU-PRÍVOD
- POTRUBÍ FCU-VRAT
- POTRUBÍ VZT-PRÍVOD
- POTRUBÍ VZT-VRAT

LEGENDA ZNAČEK:

- KAZETOVÁ JEDNOTKA
- KANÁLOVÁ JEDNOTKA
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ, SHYBKA, STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ, KLESAJÍCÍ POTRUBÍ
- POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- POŽADAVEK NA PROFESI ZTI
- VÝPOČTOVÁ TEPLOTA PROSTORU
- REGULAČNÍ UZEL
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- POŽADAVEK NA SERVISNÍ PROSTOR

TABULKA POTRUBÍ A ZÁVĚSŮ

		MAX.VZDÁLEN. ZÁVĚSŮ (M)				MAX.VZDÁLEN. ZÁVĚSŮ (M)	
inch	DN mm	OCEL SVAŘOVANÁ		inch	DN mm	OCEL SVAŘOVANÁ	
1/2"	15	1,50		2 1/2"	65	4,25	
3/4"	20	2,00		3"	80	4,75	
1"	25	2,25		4"	100	5,00	
1 1/4"	32	2,75		5"	125	5,10	
6/4"	40	3,00		6"	150	5,80	
2"	50	3,50		8"	200	7,20	







LEGENDA ARMATUR

- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VA VYVAŽOVACÍ VENTIL
- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM D1.01.4b1 CHLAZENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň			 FourClima Trnkova 3070/150a Brno - Líšeň 628 00 FourClima s.r.o.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
ING. JAKUB ŠVERÁK	ING. IVETA VIKTORINOVÁ	ING. JIŘÍ HÁJEK		
				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			2x A4	
			DATUM	
			8 / 2020	
			STUPEŇ	
VÝKRES PŮDORYS 5.NP – FÁZE I.			DPS	
			ZAK. ČÍSLO	
			A 06-18-P	
			MĚŘITKO	
			Č. VÝKRESU	
			1 : 100	
			Dl.01.4b1-09/1	