

LEGENDA:

- x/VS-x

ventilová stanice profese medicínální plyny, pouze kabelové příprava
–x uvádí počet propojovacích kabelů
- x/SP-x

signalizační panel profese medicínální plyny, pouze kabelové příprava
–x uvádí počet propojovacích kabelů

POZNÁMKA:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.



TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

U KAŽDÉHO ZAŘÍZENÍ VENTILOVÉ STANICE ČI SIGNALIZAČNÍHO PANELU BUDE PONECHÁNA KABELOVÉ REZERVA 3m.

± 0.0 = 235,000

D1.01 Centrální urgentní příjem – fáze I.
D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika – SK,EKV,DT,CCTV

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: LOVENGINEERING, Družby 338, 530 09 Pardubice			<div> LOVENGINEERING slaboproudé projekty srdcem <small>Družby 338 číslo 090901 telefon@loveng.cz 530 09 Pardubice IČO: 145 600 105 547 www.loveng.cz</small></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			<div> Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	4xA4
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			DATUM	8 / 2020
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES BLOKOVÉ SCHÉMA KABELOVÉ PŘÍPRAVY PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY – FÁZE I.			ZAK. ČÍSLO	A 06–18–P
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D1.01.4h1–18