



- LEGENDA:**
- Potrubi rozvod medicinnich plynu v ocelove chranicke a s protipozarisnymi ucpavkami
 - Potrubi rozvod medicinnich plynu - CENTRALNI ROZVODY - pripojka
 - Potrubi rozvod medicinnich plynu - CENTRALNI ROZVODY - zokruhoveni
 - Potrubi rozvod kysliku (O2)
 - Potrubi rozvod vakua (Vac)
 - Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SVa)
 - Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro pohon nástroje 0,8 MPa (SVa)
 - Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro sterilizaci (SVa)
 - Potrubi rozvod oxidu dusného (N2)
 - Potrubi rozvod oxidu uhličitého (CO2)
 - Odřuk od pojistných ventilů (OPV)
 - Výfukové potrubí od vývěv (VPV) - z PVC
 - VS-X Ventilová skříň (X-počet plynu)
 - VS-X-B Ventilová skříň (X-počet plynu) - uzávěr budovy
 - Z-P+S Zdroj primární + sekundární (ovládaný pneumaticky); průtok 35 m3/hod
 - Z-R Zdrojový rezervní; průtok 35 m3/hod

- POZNÁMKA:**
- Potrubi při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chránicíkou.
 - Rozvaděč potrubí věst v podlahu/pod stropem.
 - Uzávěrací armatury osadit do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

± 0.0 = 235,000

**D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
D1.01.4I MEDICINÁLNÍ PLYNY**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY SOU VALEKEM ZHOTOVITELE A NEMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘÍMÉHO SOHLASU (JDE ZÁKON Č. 173/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLO ČÁSTI: Dräger Medical s.r.o., Na Výstavní 1098, 572 01 Polička
VEDOUcí PROJEKTANT ING. JAN BLOŠ VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ MACH KONTROLOVAL ING. MAREK PROCHÁZKA

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Měštkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSC. HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
NÁZEV AKCE: NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE

VÝKRES VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ
PŮDORYS 1.PP - FAZE I.

| |
|--|
| OSLO PAKÉ |
| Dräger Medical s.r.o. |
| Na Výstavní 1098, 572 01 Polička Tel: +420 469 001 336, Fax: +420 737 393 429 |
| Dräger |
| Měštkova 12, 586 01, Jihlava Tel: +420 567 31 401-4, Fax: +420 567 314 10 |
| FORMAT 15x A4 |
| DATUM 8 / 2020 |
| STUPEŇ DPS |
| ZAK. ČÍSLO A 06-18-P |
| VERZE 1. VÝKRES |
| 1 : 100 D1.01.4I-02/ |