

LEGENDA:



- stávající ústředna EPS
- nově instalovaná protipožární rozvodnice pro pojení funkční kabelů při požáru
- stávající funkční trasa EPS, kabeláž k tablu obsluhy, které je instalována na vřátnici č.13 – 2x kabel PraFlaGuard F 2x2x0,8
- stávající trasa EPS, připojení ústředny na objektu AGEL a Multioborový pavilonu do sítě ústředny EPS – 4x kabel PraFlaGuard F 2x2x0,8
- rušená část stávající trasy s funkční integritou pro připojení objektu AGEL a Multi oborového pavilonu
- nově instalované trasa s funkční integritou pro přeložení kabeláže pro připojení objektu AGEL a objektu 17, trasa tvořena skupinovými kabelovými příchýtkami (gripy), které budou instalovány nad SDK pohledem

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY

± 0.0 = 235,000			ČÍSLO PARÉ	
D1.13 Bourací práce a stavební úpravy v budově 02				
D1.13.4h Slaboproudá elektrotechnika				
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).				
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: LOVENGINEERING, Družby 338, 530 09 Pardubice			<div> <b>LOVENGINEERING</b> slaboproudé projekty s.r.o. <small>slaboproudé projekty s.r.o.   IČO: 262 22 123   IČO: 262 22 123   IČO: 262 22 123</small></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS		
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mstříkova 12, 586 01 Jihlava			<div> Mstříkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:				
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			FORMÁT	
			6xA4	
			DATUM	
			8 / 2020	
			STUPEŇ	
DPS				
VÝKRES			ZAK. ČÍSLO	
			A 06-18-P	
SITUACE – přeložení EPS			MĚŘÍTKO	
			Č. VÝKRESU	
			1:500	
			D1.13.4h-04	