



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 9. 9. 2020

SpKrÚ Pk 40425/2016

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Služby
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 40425/2016
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádost dodavatele ze dne 8. září 2020

Dne 8. září 2020 v 8,52 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující dotaz:

PD obsahuje aktivní hromosvod francouzské normy, která již není platná. Žádáme o vyjádření, jak bude řešeno a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavateli není známo, že by norma NFC 17-102/2011 byla zrušena. Dle dostupných informací se bleskosvody typu E.S.E. v České republice doposud navrhují a realizují. Zadavatel trvá na ocenění předloženého výkazu výměr, dle zpracované projektové dokumentace.

Vzhledem k obsahu dodatečné informace, kdy s uveřejněním této informace nedochází ke změně zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel, že lhůta k podání nabídek nebude prodloužena.

Michalová Květoslava
oddělení přípravy a realizace investic