

DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace Domova sociálních služeb
Slatiňany III |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 357793 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významná nadlimitní |

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“):

Dotaz č. 1:

Prosím o sdělení, zda v rozpočtu stavební části v položce č. 162 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených - 409,068 m² nedošlo k omylu ve výměře.
Podle výkresu AST 3 je uvedeno u skladby střechy SS, SS3 – že desky OSB tl.22mm jsou na omezené ploše, podle výkresu ST3, kde je tato podlaha graficky znázorněna, by měla být výměra mnohem menší, pouze nad střední částí stavby cca 34m², pochozí lávky z OSB tl.22 v šíři jeden metr jsou obsaženy v položce č. 163

Odpověď č.1:

V soupisu prací má být u položky pč. 162 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl.22 mm na sraz lepených množství 34,61m². Přílohou č. 1 dodatečné informace je opravený soupis prací SO-01 část stavební.

Dotaz č. 2:

1) vzduchotechnika – nesedí výkaz výměr se zadáním, podle našeho dodavatele je na dvojnásobný rozsah

2) spotřebiče do kuchyňské linky

 vestavná myčka na nádobí – co je myšleno jako samovyvážecí dvířka

 vestavná mikrovlnná trouba – v zadání je 1,27 W nemělo by zde být 1,27 kW??

 vestavná indukční deska – u indukčních desek se neuvádí energetická třída – jak máme

dodržet tento požadavek

 maximální příkon 3,68 kW – jsou pouze s vyšším kW – jak máme dodržet tento požadavek

Opověď č.2

2/1 V soupisu prací VZT-4 Vzduchotechnika je chybné množství - dvojnásobné. Přílohou č. 2 je opravený soupis prací SO-01 část VZT-4 vzduchotechnika.

2/2

- vestavná myčka na nádobí - samovyvažecí správně samovyvažovací jsou myšlena dvířka stabilní, která drží v jakékoliv otevřené poloze bez jejich pádu.

- vestavná mikrovlnná trouba – jednotka je kW.

- vestavná indukční deska - energetická třída se u těchto výrobků uvádí. Vestavná indukční deska může mít vyšší příkon, avšak max. 8kW.

Dotaz č. 3

Ve výpisu prvků je uvedeno $U_f \leq 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ v technických standardech je uvedeno 0,9.

U dveří je u výpisu prvků uvedeno $U_f \leq 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (tato hodnota je u profilů pro dveře značně neobvyklá) prosíme o sdělení typu profilu, který toto splňuje, nepodařilo se nám u dodavatelů takový profil sehnat.

Je možné při dodržení celkového $U_w \leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ u jednotlivých prvků použít i profily s větším U_f než je 0,9?

Odpověď č. 3

U jednotlivých prvků je možné použít i profily s vyšším U_f než je 0,9 $\text{W/(m}^2\text{K)}$, za podmínky dodržení celkového součinitele prostupu tepla $U_w \leq 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ u jednotlivých prvků.

INFORMACE

č. 1

V soupisu prací SO 01 – dvojbytový dům je v položce pč. 160 uvedeno

160	K	762421027	Obložení stropu z desek OSB tl. 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	14,819	0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	------

Správné znění položky pč. 160 je:

160	K	762421027	Obložení stropu z prken tl 25 mm	m2	14,819	0,00
-----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	------

Opravená položka pč. 160 je v příloze č. 1 dodatečné informace je opravený soupis prací SO-01 část stavební.

č. 2

Z důvodu výše uvedených dodatečných informací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 4. 2014, 09:00 hod, na den 15. 4. 2014, 09:00 hod, v souvislosti s tím byl zveřejněn opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém byly provedeny následující opravy:

a)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům

Nové datum: 15/04/2014, čas beze změny

b)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Nové datum: 15/04/2014, čas beze změny

c)


IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Nové datum: 15/04/2014, čas beze změny

Místo: sál Jana Kašpara, Komenského náměstí 120, Pardubice

Příloha č. 1 – soupis prací SO – 01 Dvoubytový dům - příloha je zveřejněna na profilu zadavatele

Příloha č. 2 - soupis prací SO-01 část VZT-4 vzduchotechnika - příloha je zveřejněna na profilu zadavatele



V Pardubicích 20. 3. 2014

Ing. Jiří Kunt Ph.D.
vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic