



D1.11




PORADIE VRSTIEV VÝSTUŽE



OLEMOVÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ:

- VÝZTUŽ V MÍSTĚ OTVORŮ PŘEPÁLIT, PŘÍPADNĚ ROZHRNOUT A OTVOR OLEMOVAT LEMOVACÍ VÝZTUŽÍ U OBOU POVRCHŮ.
- PŘESAHY LEMOVACÍ VÝZTUŽE JSOU MĚŘENY OD HRANY OTVORU: (PRO ØR14 = MIN 700 mm).



POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ ZAPOJIT DO ZEMNÍCI SOUSTAVY, VIZ DÍL ELEKTROINSTALACE A ZEMNĚNÍ
- VÝZTUŽ V MÍSTECH TECHNOLOGICKÝCH OTVORŮ ROZHRNOUT, POPŘ. PŘERUŠIT A OTVOR DOPLNIT LEMUJÍCÍ VÝZTUŽÍ
- VOLNÉ VNITŘNÍ ROHY KOTEVNÍCH HÁKŮ DOPLNIT ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽÍ

NAVAZUJÍCÍ VÝKRESY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU VÝKRESY:
- VÝKRES TVARU STROPNÍ DESKY

OCEL 10 505(R)/B500B
KRYTÍ 35mm

BETON:


- FYZIKÁLNĚ–MECHANICKÉ VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992–1–1 (PEVNOST V TLAKU A TAHU, MODUL PRUŽNOSTI, SOUČINITELE SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- C30/37 – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- MAX. PRŮSAK 35 mm PODLE ČSN EN 12 390–8
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 206

ZÁSADY PRO STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE V bm:

- UVÁDĚNÝ JSOU MINIMÁLNÍ PŘESAHY PRO PŘÍSLUŠNÉ PROFILY VÝZTUŽE.
- VÝZTUŽ V BĚŽNÝCH METRECH JE UVAŽOVÁNA S NAVÝŠENÍM NA PŘESAHY.

ØR8	560 mm	NAVÝŠENÍ 15%
ØR10	700 mm	NAVÝŠENÍ 15%
ØR12	840 mm	NAVÝŠENÍ 15%
ØR14	980 mm	NAVÝŠENÍ 15%
ØR20	1400 mm	NAVÝŠENÍ 18%
ØR25	1750 mm	NAVÝŠENÍ 22%

MINIMÁLNÍ PŘESAHY SÍTÍ:



± 0.0 = 235,000

D1.11 CHLADÍCÍ VĚŽ A PODZEMNÍ CHODBA
D1.11.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:			 OBERMEYER HELIKA a.s. HELIKA a.s. Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 60194294, DIČ: CZ 60194294, Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Josef Beneš	Ing. Ján Brehovský	Ing. Josef Beneš		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:				
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ				
VÝKRES				
SCHEMA VÝZTUŽE				
			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
			FORMÁT	3A4
			DATUM	08/2020
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 06-18-SP
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D1.11.2-40