

C25/30-XA1 XC3 (SLOŽEN BETON, SMĚSI DLE ČSN EN 1536)
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 30,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

ZAKLADOVÁ DESKA
- C30/37-XA1 XC3 XF4 X02 XM1, CL0.4, Dmax22, S3/90 DN1 - VELMI POMALY NARŮST PEVNOSTI
(SLOŽEN BETON, SMĚSI DLE ČSN EN 1536)
MAX. PRŮSKAZ 35mm dle ČSN EN 12 390-8
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

OSTATNÍ ZAKLADOVÉ KOSTRUKCE
- C30/37-XA1 XC3 (SLOŽEN BETON, SMĚSI DLE ČSN EN 1536)
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

SLOUPY suterén
- C40/50 - XC3 XF2 XD1
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

SLOUPY nadzemní část
- C40/50 - XC1
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

STĚNY suterén vnější
- C30/37-XC3 XF4 X02, CL0.4, Dmax22
MAX. PRŮSKAZ 35mm dle ČSN EN 12 390-8
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa


STĚNY suterén vnitřní
- C30/37-XC3 XF2 XD1
MAX. PRŮSKAZ 35mm dle ČSN EN 12 390-8
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

STĚNY nadzemní část
- C30/37-XC1
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

RAMPY
- C30/37-XC4 XF4 XD3 XM1 XA1
MAX. PRŮSKAZ 35mm dle ČSN EN 12 390-8
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa

STROPNÍ DESKY
- C30/37-XC1
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa
NARŮZENÍ DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1

SCHODKOVÉ RAMENA
- C30/37-XC1 - PRETĚHŘÍTKY / POLOPREFABRIKÁTY
POŽADOVANE CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 1992-1-1
MODUL PRŮJIZNOSTI: Ecm= 33,0 GPa
PEVNOST V PROSTEHM TAHU: fctm= 2,9 MPa
NARŮZENÍ DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1

[illegible]

OBERMEYER
HELIKA a.s.
BERANOVÝCH 65 TEL.: +420 281 097 222

penta
Mstříkova 12, 586 01, Jihlava

FORMÁT	10 x A4
DATUM	08/2020

STUPEN	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚRITKO	C. VÝKRESU
1:100	D1 13 2-10