



LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicínálních plynů v ocelové chráničce
— Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV04)
UP-x Ventilová skříň (x-počet plynů)
STP-K-x Signalizace tlaku plynu klinického nouzového alarmu (x-počet snímaných plynů)
↙ ↘ Klesání, stoupání
UV Uzavírací ventil

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou
- Vývody plynu pro uzavírací panel skříň endoskopu vyvést ve výšce 2400 mm nad čistou podlahou
- Uzavírací armatury osadit do skříně s uzávěry plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 03 SVITAVY						
SO 03.4 SUŠIČKA						
SPEC. ORIENTATEL	Investor:			Č.paró		
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice					
GEOMETRICKÝ PROJEKTANT	Objednatel:			LITOMYŠLÁSKÁ NEMOCNICE, J.E. Purkyně 652, 57016, Litomyšl		
	Zodpovědný projektant:			Hlavní inženýr projektu		Krenčíl
	Ing. Otakar VAŠÁK			Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák
	POPSA			POPSA		POPSA
Projektce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant:			Výpracoval		Krenčíl
	Ing. Otakar VAŠÁK			Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák
	POPSA			POPSA		POPSA
	POPSA			POPSA		POPSA
Projektce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:	
	DPS		D.4.4.c Stlačený vzduch		09.2020	
zakázka:		názov výkresu:		datum editace:		měřítko:
62008		Budova A - Púdorys 3.NP - AIR		09.2020		M 1:100
						číslo výkresu:
						D.4.4.c_01