

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	$\sum$
E238	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3300/2450 MM          POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘI: EI-Sm 30 DP3 + C3          POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNÝCH ČÁSTÍ: EI 30 DP1</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKRÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ A BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ</li> <li>– ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA</li> <li>– BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ</li> <li>– VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠÍROVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ POHONU</li> </ul> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PROSKLENÉ DVOUKRÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU</li> <li>– O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 800+800/2300 MM</li> <li>– <b>EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVERE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)</b></li> <li>– KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)</li> <li>– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ</li> <li>– VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY</li> <li>– VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)</li> <li>– PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)</li> <li>– EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA ROZŠÍROVACÍM PROFILU</li> <li>– VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ OTVORU</li> </ul> <p><u>POPIS PROVOZU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DVEŘE FUNGUJÍ V REŽIMU REŽIMU TLAČÍTKO-RADAR</li> </ul> <p><u>VÝPLNĚ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>TYP A2</b> – SKLO ČIRÉ</li> <li>– ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY</li> <li>– VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVRCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.</li> </ul> <p><u>SOUČÁST DODÁVKY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li> </ul> <p><u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DLE PD INTERIÉRU</li> <li>– KONEČNÝ ODSÍTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></li> <li>– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li> <li>– PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ</li> <li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</li> </ul>	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1