OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
E206		–	1	–	–	–	–	–	–	–	1

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3375/3700 MM
POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI-Sm 30 DP3 + C3
POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNÝCH ČÁSTÍ: EI 45 DP1

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM
- STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ, BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ, NADSVĚTLÍKŮ A PLNÉ VÝPLNĚ NAD PODHLEDEM
- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA
- BOČNÍ SVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ
- **VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAPOJENÍ PODHLEDU**

DVEŘE
- PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LEVÉ, BEZ PRAHU
- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 900/2500 MM
- KOVÁNÍ
  - HW SET 11.0
  - ROZETOVÉ KOVÁNÍ
  - KOULE – KLIKA
  - MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
  - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
  - VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

POPIS PROVOZU
- OVLÁDÁNO KLIKOU NEBO KLÍČEM

VÝPLNĚ
NADSVĚTLÍK
- **TYP A1**
  - SKLO ČIRÉ
  - ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY
- **TYP A2**
  - SKLO ČIRÉ
  - ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY

- VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

PROSTOR NAD PODHLEDEM
- **TYP B1** – RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ TVOŘÍCÍ NADPRAŽÍ PRO UKOTVENÍ PROSKLENÉ STĚNY KE STROPNÍ KONSTRUKCI

- **TYP B2** – SVĚŠENÁ SDK PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA PROSKLENOU AL STĚNU, TVOŘÍCÍ PŘEDĚL PROSTORŮ NAD PODHLEDEM

SOUČÁST DODÁVKY
- VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP