

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIΣ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	$\sum$
E213	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2975/3000 MM          POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘI: EI-Sm 30 DP3 + C3          POŽÁRNÍ ODOLNOST BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ: EI 30 DP3          POŽÁRNÍ ODOLNOST NADSVĚTLÍKŮ: EI 45 DP1</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ, BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ A NADSVĚTLÍKŮ</li> <li>- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA</li> <li>- BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY PEVNĚ ZASKLENÉ</li> <li>- VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ POHONU</li> </ul> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU</li> <li>- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 650+650/2300 MM</li> <li>- <b>EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)</b></li> <li>- KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)</li> <li>- VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ</li> <li>- VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY</li> <li>- VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)</li> <li>- PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)</li> <li>- EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA ROZŠIŘOVACÍM PROFILU</li> <li>- <b>VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽI OTVORU</b></li> <li>- VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ BOČNÍHO POHYBU (PROTI SKŘÍPNUTÍ MEZI KŘÍDLEM A STĚNOU)</li> </ul> <p><u>POPIΣ PROVOZU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OTEVŘENÍ Z OBOU STRAN RADAREM</li> </ul> <p><u>VÝPLNĚ</u></p> <p>NADSVĚTLÍK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TYP A1</b> – SKLO ČIRÉ</li> <li>- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST</li> </ul> <p><u>DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TYP A2</b> – SKLO ČIRÉ</li> <li>- ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY</li> <li>- VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.</li> </ul> <p><u>SOUČÁST DODÁVKY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIAŁU</li> </ul> <p><u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLE PD INTERIÉRU</li> <li>- KONEČNÝ Odstín a provedení musí odsouhlasit architekt GP</li> </ul>	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1