OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
E205		–	1	–	–	–	–	–	–	–	1

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3805/3700 MM
POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI-Sm 30 DP3 + C3
POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNÝCH ČÁSTÍ: EI 45 DP1
PODHLED 2600 / 2900

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM
– STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ, BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ, NADSVĚTLÍKŮ A PLNÉ VÝPLNĚ NAD PODHLEDEM
– ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA
– BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ
– VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ POHONU
– VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAPOJENÍ PODHLEDU
– DVEŘE NAPOJENY NA EPS

DVEŘE
– PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU
– O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1000+1000/2300 MM
– EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)
– KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)
– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ
– VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY
– VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)
– PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)
– EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA ROZŠIŘOVACÍM PROFILU
– VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ OTVORU
– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ BOČNÍHO POHYBU (PROTI SKŘÍPNUTÍ MEZI KŘÍDLEM A STĚNOU)

POPIS PROVOZU
– V BĚŽNÉM REŽIMU TRVALE OTEVŘENO
– V NOUZOVÉM REŽIMU SIGNÁL EPS PŘEPNE DO REŽIMU RADAR-RADAR

VÝPLNĚ
NADSVĚTLÍK
– PLNÁ NEPRŮHLEDNÁ PLECHOVÁ VÝPLŇ V BARVĚ RÁMU STĚNY
– ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY
– **TYP A2** – SKLO ČIRÉ
– ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY

– VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

PROSTOR NAD PODHLEDEM
– TYP B1 – RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ TVOŘÍCÍ NADPRAŽÍ PRO UKOTVENÍ PROSKLENÉ STĚNY KE STROPNÍ KONSTRUKCI