OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
E200		2	–	–	–	–	–	–	–	–	2

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1600/2400 MM
POŽÁRNÍ ODOLNOST Z INTERIÉRU: EW 90 DP1 + C3
POŽÁRNÍ ODOLNOST Z EXTERIÉRU: EW 30 DP1 + C3

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM
– STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ
– ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA
– VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ POHONU
– VČETNĚ SYSTÉMU ZKRÁPĚNÍ ZE STRANY INTERIÉRU PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, SOUČÁSTÍ VODNÍ CLONY JE SOLENOIDOVÝ VENTIL, SPRINKLEROVÉ HLAVICE A POTŘEBNÝ ROZVOD VODY K HLAVICÍM
– POHON A SOLENOIDOVÝ VENTIL NAPOJENY NA EPS

DVEŘE
– PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU
– O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 750+750/2250 MM
– EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)
– KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)
– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ
– VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY
– VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)
– PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)
– EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA ROZŠIŘOVACÍM PROFILU
– VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ OTVORU
– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ BOČNÍHO POHYBU (PROTI SKŘÍPNUTÍ MEZI KŘÍDLEM A STĚNOU)

POPIS PROVOZU
– V BĚŽNÉM REŽIMU Z EXTERIÉRU KARTOU, Z INTERIÉRU RADAREM
– V NOUZOVÉM REŽIMU SIGNÁL EPS PŘEPNE DO REŽIMU RADAR–RADAR

VÝPLNĚ
– **TYP A2** – SKLO ČIRÉ
– ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY

– VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

SOUČÁST DODÁVKY
– VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
– DLE PD INTERIÉRU
– KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP