

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
E209	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1400/2450 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-Sm 30 DP3 + C3	P	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM <ul style="list-style-type: none">- STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMAT- VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ Pohonu- DVEŘE NAPOJENY NA EPS- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K ÚNIKOVÉMU TERMINÁLU DVEŘE <ul style="list-style-type: none">- PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1250/2300 MM- EL. Pohon pro automatické posuvné dveře (bez hyg. těsnění)- kombinovaný snímač pohybu a přítomnosti, mechanická bezpečnost pohonu (omezení dynamických sil)- včetně bezpečnostních IR senzorů- včetně programového voliče režimu – digitální ovladač s 5 funkcemi a možností hlášení poruch- včetně záložního zdroje UPS pro dočasný chod (min. 1 hod. provozu)- při úplné nefunkčnosti el. systému nutno zajistit možnost ručního otevření (dle PD PBŘ)- el. pohon s kastlíkem osazen na rozšiřovacím profilu- včetně prokabelování od el. pohonu k nadpraží otvoru- včetně bezpečnostních senzorů bočního pohybu (proti skřípnutí mezi křídlem a stěnou)- včetně systému pro únikové cesty s inteligentním řízením dveří – únikový terminál POPIS PROVOZU <ul style="list-style-type: none">- v běžném režimu ze strany schodiště kartou, ze strany oddělení kartou nebo únikovým terminálem, který spustí akustickou signalizaci- v nouzovém režimu signál EPS přepne do režimu radar–radar VÝPLNĚ <ul style="list-style-type: none">- TYP A2 – sklo čiré- zasklení s požadavkem na ochranu před úrazy- ve výšce 900 mm a 1500 mm budou stěny označeny výraznou páskou imitující pískované sklo š. 50 mm (čtverce 35 x 50 mm 20 mm od sebe) – dle vyhl. č. 398/2009 Sb. SOUČÁST DODÁVKY <ul style="list-style-type: none">- včetně pomocného a kotevního materiálu BAREVNÉ ŘEŠENÍ: <ul style="list-style-type: none">- dle PD interiéru- konečný odstín a provedení musí odsouhlasit architekt GP												