



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 25. 9. 2020

SpKrÚ Pk 32065/2016

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 32065/2016
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadepsané veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 18. 9. 2020 ve 13:16 hod. mj. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení (Pozn. Dotaz č. 1 byl v plném rozsahu vyřízen již ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněném dne 23. 9. 2020).

Dotaz č. 2

Zadavatel v Zadávací dokumentaci - Přijetí_smluvních_podminek + SoD_CUP_PKN) uvedl požadavek na určení ceny **za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2.**

Zároveň zadavatel uvedl:

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že do Fáze 1 Etapy 2. patří následující práce:

D1_03 Spojovací koridor 2 a SO 14 / NADZEMNÍ/

D1_06 Rampa a opěrná zeď – Anglický dvorek (součástí objektu jsou sklady pro lahvové zdroje medicínálních plynů)

D1_13 Bourací práce a SO v 02

D2_02 Zpevněné plochy; poměrná část, která zahrnuje zbývající část v okolí 02 po dokončení bouracích prací

D2_05 Sadové úpravy, jedná se o poměrnou část v okolí 02

D2_23 Venkovní osvětlení – rozvody v okolí D1_06 Rampa a opěrná zeď 2

D2_24 Provizorní náhradní zdroj – demontáž.

V rámci Soupisu stavebních prací s Výkazem výměr není tento rozsah prací - Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2., samostatně vyčleněn a podle výše uvedeného popisu není možno jednoznačně rozsah stanovit.

U objektů, kde je uvedeno, že se jedná o „poměrnou část“ nám není jasné, jak tuto poměrnou část máme stanovit. U ostatních objektů se jedná vždy o celé objekty?

Upřesní zadavatel jednoznačně rozsah prací Části stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2.?

Odpoověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejnil na profilu zadavatele dílčí soupis prací s výkazem výměr pro Fázi 1 Etapu 2, který dodavatel ocení společně s kompletním soupisem prací s výkazem

výměr pro Fázi 1 a soupisem prací s výkazem výměr pro Fázi 2. Součástí nabídky tak budou celkem 3 soupisy prací s výkazem výměr.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 23. 9. 2020 ve 14:11 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1

Výkaz výměr – D1_03 – stavební část

145	K	76712-R01	Ozn. Z606 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	2,000
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.		
	VV		.		
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů		
	VV		1+1		2,000

Nepodařilo se nám dohledat na výkrese ani ve výpise prvků bližší specifikaci zárubní a dveří, které zde budou osazeny.

Žádáme o prověření a případné doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zárubeň Z606 se v D1.03 nenachází. Uvedená položka byla vypuštěna. Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejnil na profilu zadavatele aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 24. 9. 2020 ve 12:46 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedená vysvětlení (Pozn. Dotaz č. 1 bude vyřízen v některém z následujících vysvětlení zadávací dokumentace).

Dotaz č. 2

Objekt D2_56 – Vestavba čistých prostor – fáze I a fáze II:

Žádáme o vysvětlení položky č. 43 u objektu MLF panel navýšení ceny (Fáze I) a položky č. 40 MLF panel navýšení ceny (Fáze II). Co znamená popis „navýšení ceny“?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

V soupisu prací s výkazem výměr byl doplněn popis dotčených položek následovně: „MLF kontrolní panel s dotykovou obrazovkou, včetně navýšení ceny za protipožární provedení rozvaděče kontrolního panelu s požární odolností EI-Sm 30DP1“. Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejnil na profilu zadavatele aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

Objekt D1.03.1 – Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14:

- Žádáme o doplnění specifikace položky č. 130: dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm
- Položka č. 160: Ozn.A500 – Venkovní hliníková fasádní stěna sloupkopříčkový systém 60 m2, D+M se odkazuje na prvek A500, který však v předložené PD chybí. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

- Uvažovaná specifikace položky č. 130: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, FALCOVÉ, OTOČNÉ, KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM, HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 M
- Prvek A500 je v D1.03.1-10 Tabulky PSV - „HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ“.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a § 98 odst. 4 zákona, že bude lhůta pro podání nabídek prodloužena **do 24. 11. 2020, 15:00 hod.**

Za zadavatele:

JUDr. Filip Svoboda, advokátní koncipient
na základě zmocnění