OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
E235	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300/2500 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-Sm 30 DP3 + C3	II.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			L	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM
- STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ
- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA
- **VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ POHONU**
- NAPOJENO NA EPS

DVEŘE
- PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU
- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1100/2350 MM
- **EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)**
- KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)
- VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ
- VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY
- VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)
- PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)
- EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA ROZŠIŘOVACÍM PROFILU
- **VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ OTVORU**

POPIS PROVOZU
- V BĚŽNÉM REŽIMU ZE STRANY VEŘEJNÉ CHODBY TRVALE ZABLOKOVÁNO, ZE STRANY ODDĚLENÍ AUTOMATICKÝ POHON
- V NOUZOVÉM REŽIMU EPS PŘEPNE DO FUNKCE RADAR-RADAR

VÝPLNĚ
- **TYP A2** – SKLO ČIRÉ
  – ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY

- PLNOPLOŠNÝ POLEP PEVNĚ ZASKLENÝCH VÝPLNÍ FÓLIÍ IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO NA CELOU VÝŠKU DVEŘÍ, VYNECHÁNÍ 3 VODOROVNÝCH PRUHŮ VE VÝŠCE OČÍ – PRŮHLED DLE POŽADAVKŮ PD PBŘ, MIN, PLOCHA 0,06 M2

SOUČÁST DODÁVKY
- VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA
- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ