

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ

0100

VYBAVENÍ BĚŽNÉ HYGIENICKÉ BUŇKY NA LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH

I.FÁZE

18

II.FÁZE

65

– 2 VODOROVNÁ MADLA PO STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MÍSY, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 MM, VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU, U ZÁCHODOVÉ MÍSY S PŘÍSTUPEM JEN Z JEDNÉ STRANY MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ S PŘESAHEM PŘES ZÁCHODOVOU MÍSU 100 MM, MADLO NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY PEVNÉ S PŘESAHEM PŘES ZÁCHODOVOU MÍSU 200 MM

– 1 SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRECH 450 x 450 MM VE SPRŠE OSAZENÉ VE VÝŠI 460 MM NAD PODLAHOU A V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU.

– 1 VODOROVNÉ A 1 SVISLÉ PEVNÉ MADLO V MÍSTĚ RUČNÍ SPRCHY.
VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU, NEJMÉNĚ 600 MM DLOUHÉ, UMÍSTĚNO NEJVÝŠE 300 MM OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU, SVISLÉ MADLO DLOUHÉ NEJMÉNĚ 500 MM A UMÍSTĚNO 900 MM OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU

– 1 VODOROVNÉ SKLOPNÉ MADLO V PROSTORU MEZI SEDÁTKEM A VOLNÝM PROSTOREM PRO VOZÍK, VE VZDÁLENOSTI 300 MM OD OSY SEDÁTKA A VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU.

POZNÁMKA:

VYBAVENÍ HYG. BOXU BUDE PROVEDENO VE STANDARDECH DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

BARVA:

– BÍLÝ KOMAXIT

POZNÁMKA:

– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

K ODSOUHLASENÍ