

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ

0105

VYBAVENÍ ASISTOVANÉ OČISTY PACIENTA

I.FÁZE

6

II.FÁZE

4

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání s popiskou nouzové volání
· ZASOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA SLB)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

G–SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150kg

H–SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I–VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 600 m, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

J–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 500 mm UMÍSTĚNÉ 900 mm OD ROHU

K–SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150kg

L–PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 kg

M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)