



A 06-18-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0112	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ SUCHOVODU	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	33 ks
	1.FÁZE	4	4	4	4	3	4	4	4	2	
	2.FÁZE	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	1 ks
	<p>– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 150 MM</p> <p>– DVÍŘKA 1–KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=150) MM</p> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE :</p> <p>– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH</p> <p>– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM SUCHOVODU</p> <p>– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY</p> <p>– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM SUCHOVODU</p> <p>MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA :</p> <p>– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ</p> <p>– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT</p>										