

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Ing. arch. Martin Poldauf MgA.  
Na Žvahově 502/30  
152 00 Praha 5

Naše číslo jednací  
KHSPA 03373/2020/HOK-Pce

Vyřizuje  
Bc. P. Zierisová  
Monika Mečiarová

V Pardubicích  
03.03.2020

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti podané Ing. arch. Martinem Poldaufem MgA., Na Žvahově 502/30, 152 00 Praha 5, zastupujícím stavebníka Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice – Zámek (plná moc ze dne 12.2.2020), o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci: „**NOVÁ NUMISMATICKÁ EXPOZICE – Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice**“, ze dne 24.2.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S projektovou dokumentací: „NOVÁ NUMISMATICKÁ EXPOZICE – Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice“**

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Dne 24.2.2020 byla na KHS doručena žádost Ing. arch. Martina Poldaufa MgA., Na Žvahově 502/30, 152 00 Praha 5, zastupujícího stavebníka Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice – Zámek, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci: „**NOVÁ NUMISMATICKÁ EXPOZICE – Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice**“. Zpracovatelem projektové dokumentace (dále jen „PD“) je Ing. arch. Martin Poldauf MgA., PRAJAGA, U Lužického semináře 34, 11800 Praha 1 – Malá Strana. PD byla zpracována 02/2020.

Předložená PD navrhuje výstavní prostory v 1. PP objektu čp. 2 Zámku Pardubice pro Numismatickou sbírku Východočeského muzea v Pardubicích. Jedná se o čtyři navzájem propojené místnosti přístupné jednoramenným schodištěm ze vstupní haly, která je propojená s nádvořím zámku. Nová expozice je koncipována jako průchozí, kde poslední místnost výstavy je spojena s výstupem druhým schodištěm zpět na nádvoří. V místnostech je zajištěno vytápění elektrickými přímotopy a umělé osvětlení.

Dne 2.3.2020 byla Ing. arch. Martinem Poldaufem MgA. na KHS elektronicky zaslána doplňující zpráva ([poldauf@prajaga.cz](mailto:poldauf@prajaga.cz)), kde je uvedeno, že řešené prostory jsou kolaudovány jako výstavní prostory, původně se zde nacházela sbírka pohlednic. Ve zprávě je dále uvedeno, že dotčené prostory

## **Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**

---

byly a jsou větrány přirozeně, v místnosti -1.03 a -1.09 jsou vstupní dveře, kterými je přiváděn do řešených místností čerstvý vzduch, původní místnost rozvaděče -1.02 je zmenšena a v zadní části místnosti je okno, kterým je přiváděn čerstvý vzduch do místnosti -1.02 a místnosti -1.01. Místnost -1.01 je centrální, takže distribuce čerstvého vzduchu je rovněž zabezpečena z místností -1.03 a -1.09. Ve zprávě je dále uvedeno, že pro zajištění provozu expozice se předpokládá se dvěma pracovníky, kteří se budou po jednom střídat na směny, maximální doba pobytu kustoda v prostorech expozice, jsou 3 hodiny na osobu a vzhledem k tomu, že prostor expozice bude zabezpečen kamerami, není v těchto prostorech nutná jeho nepřetržitá přítomnost.

Ing. Bronislava Pozděňová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Poznámka: PD elektronicky  
Na vědomí: KHS/odd. HP