

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vladimír Metelka , vladimir.metelka@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký , advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev - hranice kraje
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 27.8.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 5.10. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 30.09.2020 v 06:51:58 hod. následující dotaz, na který podává dále uvedená vysvětlení.

Dotaz: „Dobrý den, ve stavebním objektu SO 101.1 je položka číslo 9181B ČELA PROPUSTKU Z TRUB DN DO 400NN T BETONU v počtu 68ks. V přiložené PD není možné nikde vyčíst kubaturu potřebnou pro zhotovení 1 čela a tudíž tuto cenu ani kalkulovat. Žádáme o detailnější PD nebo alespoň o stanovení potřebných kubatur (výkazů výměr) potřebných pro kalkulaci této položky.“

Odpověď: Bude se jednat o šikmá čela propustků, přičemž na 1 ks čela je možné počítat 1,1 m³ betonu C 30/37 (práh, samotné šikmé čelo, obetonování hrotu trubky, ...).

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 1.10.2020 ve 14:31:11 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedená vysvětlení.

Dotazy: „prosím o vysvětlení k položkám:

- 1) SO 101 pol.č. 16 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- SO 102 pol.č. 16 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- SO 103 pol.č. 12 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Není uvedena specifikace geotextilie.

- 2) SO 103 pol.č. 27 - VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
- SO 301 pol.č. 10 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM

Není projektová dokumentace.“

Odpověď ad:

- 1) Parametry geotextilie – netkaná separační, 300 g/m², 25 kN/m obousměrně, CBR min. 3
- 2) Kanalizační šachta z betonových prefabrikovaných dílců, hloubka 1,70 m. Poklop DN 400. Vpust' 1,4 m hloubka. Na žádost bude rozpracováno v RDS.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.10.2020 v 6:45:19 hod. následující dotaz, na který podává dále uvedená vysvětlení.

Dotaz: „Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 38 v SO 103 - CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM (tzn: druh kamene, přesný rozměr obrubníků, druh opracování a v jakých místech budou tyto obruby položeny).“

Odpověď: Je uvažováno obruba typu OP, druh kamene nepředepisován, rozměr alespoň 200 x 250 mm průřez, řezaný obrubník, bude užit v okružní křižovatce, je předpokládáno užití délek 0,25 – 0,5 m ukládaných do betonového lože C 25/30 – z důvodu trvanlivost stavby při pojíždění těchto obrub.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.10.2020 do 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje