

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ	
Z86b	ROZMĚRY DVEŘÍ: 800+800/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 30 DP1 + C3  OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ – BEZ PRAHU – POVRCH – PLECH LAKOVANÝ DLE VZORNÍKU RAL – DVEŘE NAPOJENY NA EPS  KOVÁNÍ – HW SET 29.0 – ROZETOVÉ KOVÁNÍ – KLIKA – KLIKA – OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY – MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK – SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA – 2x ELEKTROHYDRAULICKÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČI S FUNKCÍ VOLNÉHO POHYBU – KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ  POPIS PROVOZU: – V BĚŽNÉM PROVOZU VOLNÝ CHOD DVEŘÍ – V PŘÍPADĚ POPLACHU EPS AKTIVUJE FUNKCI SAMOZAVÍRAČE  BAREVNÉ ŘEŠENÍ: – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP  POZNÁMKA: – <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b> – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	I.FÁZE	P	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		II.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

